



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ
Operativno područje Sarajevo



Certifikat br. 04 100 010024

Broj: JN-KZ-1376- 9 /2022
Sarajevo, 12.10.2022. god.

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije za konkurentski postupak javne nabavke broj JN-KZ-1376/2022

U daljnjem tekstu je odgovor na pitanje izvođača za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN- KZ-1376/2022 za isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji rasvjete vanjskog postrojenja u TS 110 kV Bugojno za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo.

Pitanje zaprimljeno pod rednim brojem: JN-KZ-1376-08/2022

Da li su dati lumeni za led modul ili za cijelu svjetiljku?
Molim Vas da navedete minimalni svjetlosni fluks.

Odgovor:

Navedeni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljki treba biti kako slijedi:

- za stavku 1. - 14.100 lm
- za stavku 2. - 11.100 lm
- za stavku 3. - 7.000 lm

Elektroprijenos BiH - Електропренос БИХ
AD Banja Luka - АД Бања Лука
Operativno područje Sarajevo



JN-KZ-1376-9/2022 - 12 10 2022 14 46 02

Predsjednik Komisije:
za javnu nabavku

Vahidin Subašić
Vahidin Subašić