



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Operativno područje Sarajevo



Certifikat br. 04 100 010024

Broj: JN-KZ-1376-13 /2022
Sarajevo, 24.10.2022. god.

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije za konkurentski postupak javne nabavke broj JN-KZ-1376/2022

U daljnjem tekstu je odgovor na pitanje izvođača za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN- KZ-1376/2022 za isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji rasvjete vanjskog postrojenja u TS 110 kV Bugojno za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo.

Pitanje zaprimljeno pod rednim brojem: JN-KZ-1376-08/2022

U Obrascu za cijenu ponude, stavka 3., tražite sljedeće:

"Demontaža postojeće svjetiljke, isporuka i montaža LED svjetiljke na kandelaberski stub, 4.000K, ukupni svjetlosni tok 8.405lm, IP66, IK08, 100.000 radnih sati L80, 52,5W, simetrični svjetlosni tok ili ekvivalent.

Svjetiljke trebaju da imaju ENEC i CE certifikate, te tehnički list. Iste je potrebno dostaviti uz ponudu"

Da li će Ugovorni organ prihvatiti snagu manju ili veću od 52,5 W?

Odgovor:

Prihvatit će se snaga manja od 52,5 W, ukoliko su zadovoljeni ostali parametri.

Elektroprijenos BiH - Електропренос БИХ
AD Banja Luka - АД Бања Лука
Operativno područje Sarajevo



JN-KZ-1376-13/2022 - 24.10.2022 08:46:24

Predsjednik Komisije:
za javnu nabavku

Vahidin Subašić