



Broj: JN-KZ-1780-8 /2022

Datum: 02.02.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 31.01.2023. godine, pod brojem protokola: JN-KZ-1780-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-KZ-1780-06/2022 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja sekundarne opreme u TS 110/x kV Bosanski Petrovac, dostavljen od strane privrednog subjekta ENERGOINVEST SUE D.D. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. „U tehničkim zahtjevima i specifikacijama pod tačkom 1.16. traženo je:
Izveštaji o tipskim ispitivanjima za ispravljač i inverter izdate od strane akreditovane laboratorije. Tipski test mora se odnositi na uređaj koji je naveden u ponudi.
Da li je prihvatljivo dostaviti kompletna tipska ispitivanja provedena od strane laboratorije proizvođača opreme?“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovornom organu je prihvatljivo da se uz ponudu dostave kompletna tipska ispitivanja provedena od strane proizvođača opreme za tip ispravljača i invertora koji je naveden u ponudi.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-KZ-1780/2022