



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-KZ-667-~~11~~/2022

Datum: 20.07.2022. godine

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu ugovornog organa 19.07.2022. godine pod brojem protokola: JN-KZ-667-10/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderke dokumentacije, broj JN-KZ-667-7/2022 u postupku javne nabavke Popravak pogona regulacione preklopke trafoa T1 u TS Derventa, dostavljeni od strane privrednog subjekta ELEKTROCENTAR PETEK DOO Tuzla u kojem se traži sledeće pojašnjenje:

Poštovani, da li Vam odgovaraju naponi koji su navedeni na natpisnoj pločici da je $U_{mot}=380VAC$ a napon $U_{pr}=110VDC$. (napon motora je komplikovano za promjeniti jer ili treba premotati motor ili ga čak zamjeniti, a napon upravljanja je jednostavnije jer treba samo pripremiti sklopničke za odgovarajući napon).

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:99/14) daje odgovorom sa pojašnjenjima kako slijedi:

Potrebno je da napon napajanja motora bude $U_{mot}=380/220VAC$ trofazni četverožični 50Hz, dok je napon upravljanja $U_{pr}=220VDC$.

S poštovanjem,

**Predsjednik komisije
za JN-KZ-667/2022**

“Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a.

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Sberbank a.d. 5672411000000702

Nova Banka a.d. 5550070151342858

NLB Banka 1320102011989379