



Broj: JN-KZ-699-14/2025
Datum: 24.02.2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-KZ-699-13/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-KZ-699-6/2025 u postupku javne nabavke Servis-remont VN prekidača i rastavljača, Kompanije „Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka, dostavljen od strane privrednog subjekta ENERGOBOS ILJIN D.O.O, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Pitanje broj 1:

U Tenderskoj dokumentaciji u tabeli "Prilog tehničkih specifikacija br. 4 - Podaci sa natpisne pločice prekidača i fotografija na mjestu ugradnje prekidača u polju 110 kV energetskog transformatora T1 u TS Travnik 1" navedeno je i sljedeće:

o Krugovi uklopa i isklopa 110 VDC

o Nazivni napon napajanj pomoćnih krugova: 110 VDC.

Međutim, u Tenderskoj dokumentaciji "PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE" u okviru stavki 4.5 zahtijeva se, između ostalog i isporuka okidača AmT-1 E-300036/01 220V. Također, u Tenderskoj dokumentaciji "PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTEVI I SPECIFIKACIJE" u okviru stavki 4.1 i 4.5 također se zahtijeva, između ostalog, i isporuka okidača AmT-1 E300036/01 220V.

Molimo pojašnjenje Ugovornog organa oko ove stavke jer je nelogično zahtijevati okidač AmT-1, 220V ako su krugovi uklopa i isklopa prekidača 1 IOV. Molimo Ugovorni organ da se izjasni koji okidač treba nuditi.

Pitanje broj 2:

U Tenderskoj dokumentaciji "PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTEVI I SPECIFIKACIJE" navedena je kolona "Proizvođač i tip". Molimo Ugovorni organ da se preciznije pojašni koje podatke treba unijeti u ovu kolonu.

Pitanje broj 3:

U Tenderskoj dokumentaciji "PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE" zahtijevane stavke od 1.1 do 1.5 su iste kao i 2.1 do 2.5, pa sve do 5.1 do 5.5. Molimo Ugovorni organ za pojašnjenje ovako zahtijevanih stavki, s obzirom da je planirano zaključivanje Okvirnog sporazuma u okviru kojeg Ugovorni organ ne preuzima obavezu naručivanja svih pojedinačnih stavki. Cijena pojedinih stavki ne može biti jednaka ukoliko ponuđač ne zna da li će biti naručen samo jedan njezin dio ili će se naručiti kompletna količina. Okvirnim sporazumom bi trebalo samo specificirati "cjenovnik" za svaku

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 4402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

stavku, a onda bi Ugovorni organ imao mogućnost naručivanja potrebnih količina do utroška ugovorenog budžeta što bi i trebao biti cilj sklapanja Okvirnog sporazuma. Molimo Ugovorni organ da pojasni zašto su zahtijevane stavke od 1.1 do 5.5 tražene kao u Tenderskoj dokumentaciji.

Pitanje broj 4:

U Tenderskoj dokumentaciji, u tački 39.1 navedeno je: "Ponudači trebaju uz ponudu dostaviti Izjavu o ovlaštenjima, potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu pečatom ponuđača, u skladu sa formom iz Priloga 9. tenderske dokumentacije, kojom se obavezuju da će, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač i da bi mogli pristupiti zaključenju ugovora, u roku od najkasnije 15 dana od dostave obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovornom organu dostaviti ovjerene kopije sljedećih važećih ovlaštenja izdatih od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH: - važeća ovlaštenja (jedno ili više ovlaštenja) za obavljanje djelatnosti gradjenja/izvođenja radova, elektro.

Pitanje broj 5:

Molimo Ugovorni organ da preciznije pojasni šta podrazumijeva pod pojmom "jedno ili više ovlaštenja"?

Pitanje broj 6:

Molimo Ugovorni organ da preciznije pojasni zahtjev za dostavljanjem ovlaštenja izdatih od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH s obzirom da predmet javne nabavke apsolutno ne podrazumijeva izvođenje građevinskih radova, poslove projektovanja i slično.

Pitanje broj 7:

U Tenderskoj dokumentaciji "PRILOG 9 - IZJAVA O OVLAŠTENJIMA" navedeno je sljedeće: "Mi, nižepotpisani, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovim izjavljujemo sljedeće: u skladu sa tačkom 41.1 tenderske dokumentacije, obavezuje se da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuđač..."

Molimo Ugovorni organ da se pojasni kako je moguće davati izjavu u skladu sa tačkom 41.1 tenderske dokumentacije kada ta tačka ne postoji u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

2. Odgovor na pitanje br. 1:

Na natpisnoj pločici postojećeg prekidača u TS Travnik 1 naveden je nazivni napon pomoćnih krugova 110 VDC, što odražava fabričku specifikaciju opreme. Međutim, u ovom postupku zahtijevamo komandni napon od 220 VDC, u skladu s novim standardom. Stoga je u Tenderskoj dokumentaciji ispravno navedeno da se traži okidač AmT-1 E-300036/01 220V, te su važeći podaci navedeni u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije.

Odgovor na pitanje br. 2:

U tenderskoj dokumentaciji Prilog 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije u dijelu „Proizvođač i tip“ tražene podatke je potrebno popuniti za stavke gdje je tačno precizirano koje dijelove je potrebno ponuditi.

Odgovor na pitanje br. 3:

Ugovorni organ ostaje pri zahtjevima navedenim u Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude iz razloga što su tačno navedeni potrebni dijelovi prekidača i njihova količina koja će biti ugrađena u predmetne prekidače.

Odgovor na pitanje br. 4 i br.5:

Za Ugovorni organ prihvatljivo je dostavljanje jednog od ovlaštenja koje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja za oblast elektroenergetike tj. ovlaštenje za izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) ili stručni nadzor i projektovanje u oblasti elektrotehnike (elektroenergetika).

Odgovor na pitanje br. 6:

Sva potrebna ovlaštenja (oblast elektrotehnika- elektroenergetika) u predmetnom postupku izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Druga ovlaštenja osim navedenih, nisu ni tražena te ista nije potrebno dostavljati.

Odgovor na pitanje br. 7:

Prilikom pripreme tenderske dokumentacije došlo je do štamparske greške kojom prilikom je umjesto tačke 39.1 u Prilogu 9 – Izjava o ovlaštenjima, upisana tačka 41.1. Dakle, u Prilogu 9 – Izjava o ovlaštenjima poziva se na tačku 39.1.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije
za JN-OP-699/2025



Milutinović Saša

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221