



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-KZ-98-12/17

Datum: 02.10.2017. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN -KZ-98/17
Nabavka PPZ opreme za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka

U daljem tekstu je odgovor na pitanje ponuđača za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-KZ-98-06/17 za nabavku PPZ opreme.

Pitanje zaprimljeno pod brojem: JN-KZ-98/17

„Obrazac za cijenu ponude OP SARAJEVO

Za navedene stavke molimo sljedeće:

Navesti dimenzije:

11 Plastificirane oznake protupožanih putova kom 60

Definisati koji znakovi sigurnosti i kojih dimenzija

12 Naljepnice -znakovi sigurnosti kom 60

13 Plastificirani znakovi sigurnosti kom 90

Definisati od kojeg materijala je izrađen i kojih dimenzija

15 Florescentna oznaka -IZLAZ kom 30.“

Odgovor:

Veličina za oznake protupožarnih putova je 140mmX100mm, odnosno 100mmX140mm.

Veličina za znakove sigurnosti je 210mmX297mm, odnosno 297mmX210mm.

Oznaku IZLAZ izraditi od PVC-a dimenzija 140mmX200mm.

Specifikacija znakova i točne dimenzije će biti dostavljani izabranom ponuđaču po okončanju postupka javne nabavke.

Predsjednik Komisije

za javnu nabavku

Enisa Ražanica