



ELEKTROPRIJENOS BIH  
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1034-8/2025

Datum: 27-04-2026

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.04.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1034-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1034/2026 u postupku javne nabavke Sanacija vanjske rasvjete, dostavljen od strane privrednog subjekta MALCOM d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 40 TD stoji naveden zahtjev: „- Upravljanje: STEPS prigušivanje do 70%“  
Dok na stranici 41Tdstoji zahtjev : „-Upravljanje: STEPS prigušivanje do 55%“  
Interesuje nas kao potencijalnog ponuđača na koji način je zamišljeno da ide upravljanje?  
Da li je to DALI sisitem ili neki drugi? Jako bitno prilikom odabira samog drivera putem kojeg se upravlja svjetiljka.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Prigušenje se radi **direktno na samoj svjetiljci** preko prekidača i prema unaprijed definisanim nivoima prigušenja (nije kontinuirano prigušenje i nije potreban dodatni sistem za prigušenje). Sam nivo prigušenja se podešava prije paljenja i nema potrebe za njegovim mijenjanjem u radu.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-1034/2025