



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1095-15/2022

Datum: 18.01.2023. godine

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) u postupku javne nabave JN-OP-1095/2022 „Nabavka izgradnje TS 110/35/10 kV Jahorina“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-1095-8/2022

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-1095-8/2022 vrše se izmjene kako slijedi.

U okviru poglavlja „D.2.1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA MOP“ na stranici tenderske dokumentacije 144/640, mijenja se tačka 17. u sklopu tabele tehničkih specifikacija: materijal za sabirnice, u koloni „zahtijevane karakteristike“ treba biti navedeno „bakar/aluminijumska legura“. Izmijenjeni list 144/640 sa tabelom tehničkih specifikacija se nalazi u nastavku:

“Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379

D.2.1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA MOP

Potrebno je da oprema i kompletno postrojenje nesmetano i sigurno radi na nadmorskoj visini većoj od 1000 m, tj. na nadmorskoj visini od cca. 1560 m.

Tehnička specifikacija	Zahtjevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1. Proizvođač	-	
2. Tip	-	
3. Primjenjivi standard	IEC 62271-203	
4. Izvedba	Trofazni, trolno izolovani, metalom oklopljen, SF6 gasom izolovan, sa jednim sistemom sabirnica, modularne izvedbe	
5. Mjesto montaže	Unutrašnja montaža	
6. Broj faza	3	
7. Najveći napon	123 kV	
8. Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon oblika impulsa (1,2/50 μ s)	550 kV	
9. Nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne učestanosti (50 Hz/1 min)	230 kV	
10. Nazivna struja - sabirnica - podužnog rastavljanja - transformatorskih polja - dalekovodnih polja - provodni izolatori (gas SF6-zrak)	≥ 1250 A	
11. Nazivna prekidna struja kratkog spoja	$\geq 31,5$ kA	
12. Nazivno trajanje kratkog spoja	3 s	
13. Nazivna udarna podnosiva struja	min.2,5x1th kA	
14. Nazivna frekvencija	50 Hz	
15. Parcijalno pražnjenje	< 5 pC	
16. Nazivni napon pomoćnih i upravljačkih krugova	220 VDC	
17. Materijal -oklop -sabirnice	-nekorozivni aluminijum -bakar/aluminijska legura	
18. Izolacioni medij, medij za gašenje luka	SF6 gas	
19. Min. temperatura okoline	-5°C	
20. Max. temperature okoline	+40°C	
21. Nadmorska visina	>1000 m (1560 m)	
22. Vlažnost	80 %	
23. Max. propustljivost SF6 gasa	< 1%/godinu	

Strana 144 od 640

U okviru poglavlja „Tip prekidača“, na stranici tenderske dokumentacije 148/640, dio: „Gasna zona prekidača će biti nezavisna od svih drugih gasnih odjeljaka“ se mijenja u „Gasna zona prekidača će biti nezavisna od svih drugih gasnih odjeljaka. Dozvoljeno je ponuditi i tehničko rješenje koje omogućuje kombinovanje prekidača i strujnog mjernog transformatora u zajedničku gasnu zonu.“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1095/2022

