



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.01.2023. godine, pod brojem protokola JN-OP-1095-19/2022, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke za izgradnju TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta „ELNOS BL“ d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1:

„U okviru tehničkog opisa za mjerne ćelije u okviru 24 kV i 40,5 kV navedeno je da visokonaponski osigurači trebaju imati mehanički indikator prorade osigurača u skladu sa sljedećim opisom: „Mehanički indikator prorade osigurača preko odgovarajućeg mehanizma da aktivira pomoćni kontakt preko koga treba dovesti informaciju o proradi osigurača na binarni ulaz zaštitno-upravljačkog uređaja u mjernoj ćeliji“.

Budući da je svrha ovog mehanizma indikacija prorade osigurača na zaštitno-upravljački uređaj, molimo da se odobri i rešenje koje predviđa da se navedena indikacija realizuje pomoću odgovarajućeg releja za kontrolu prisustva napona koji bi u slučaju prorade nekog od osigurača slao signal (pomoću pomoćnog kontakta) na binarni ulaz zaštitno-upravljačkog uređaja u odgovarajućoj mjernoj ćeliji.“

Pitanje 2:

„U prilogu 11 Tendera Ponuđač je dužan izjavom potvrditi da će prilikom isporuke opreme dostaviti i Certifikat o odobrenju tipa, izdat od Instituta za mjeriteljstvo BiH, za sve mjerne transformatore koji su u ponudi.

U dijelu D.3 SN Postrojenja navedeno je da Ponuđač treba uz ponudu dostaviti Certifikate o odobrenju tipa za sve mjerne transformatore u sklopu 12(24) kV, odnosno 40,5 kV postrojenja. Molimo da se odobri da se zahtjevani Certifikat o odobrenju tipa može dostaviti prilikom isporuke opreme kako je i navedeno u Prilogu 11 dokumenta Javne nabavke.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Ugovorni organ je saglasan. Biće prihvaćene ponude sa rješenjem da se navedena indikacija realizuje pomoću odgovarajućeg releja za kontrolu prisustva napona koji bi u slučaju prorade nekog od osigurača slao signal (pomoću pomoćnog kontakta) na binarni ulaz zaštitno-upravljačkog uređaja u odgovarajućoj mjernoj ćeliji.

Odgovor na pitanje 2:

Ugovorni organ je saglasan.

U tenderskoj dokumentaciji, dio D.3 SN postrojenje je napravljena štamparska greška.

Zahtjevani Certifikat o odobrenju tipa se može dostaviti prilikom isporuke opreme kako je i navedeno u Prilogu 11 tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,



Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-1095/2022

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379