



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 26.01.2023. godine, pod brojem protokola JN-OP-1095-23/2022, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke za izgradnju TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta „ELNOS BL“ d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1:

„Nabavka Ethernet/IP opreme – optički kablovski sistem:

U tehničkom opisu za nabavku Ethernet/IP opreme se navode OPGW optički kablovi kapaciteta 24 vlakna. Imajući u vidu dostavljenu blok šemu (str. 476) u TS Jahorina će ulaziti 2 pomenuta kabla označena crvenom bojom. Kako se u tabeli specifikacije usluga 6.2 (str. 500) pominje montaža jednog optičkog razdjelnika (stavka 5) te završavanje 24 optička vlakna (stavka 6), nije jasno kako i gdje završiti ostala 24 optička vlakna odnosno drugi optički kabl?“

Pitanje 2:

Sistem besprekidnog napajanja (SBN) -48 VDC:

Predviđena je upotreba i razvod 2 napona: -48 VDC i 12 VDC: da li je predviđeno da se koverzija sa -48V na 12 V vrši DC/DC konvertorom (obzirom da je predviđen samo jedan sistem baterija -48 V), može li se detaljnije objasniti na koji način je predviđeno funkcionisanje dva odvojena naponska nivoa za SBN?

Pitanje 3:

Sistem besprekidnog napajanja (SBN) -48 VDC:

U dijelu 3.1 Ispravljač, pominje se izlazni napon -48 VDC/12 VDC dok se u dijelu 6.1 pominje da je ispravljač 48 VDC odgovorajuće snage. Koji od ovih podataka je validan i može li se uskladiti?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Na strani 476. u poglavlju 2.1. Konfiguracija mreže je data logička šema povezivanja Ethernet/IP opreme, dok je na strani 496. u poglavlju 2. TEHNIČKI OPIS dat opis realizacije optičkog spojnog puta za TS 110/35 kV Jahorina.

S obzirom da će se TS Jahorina povezati na postojeći optički spojni put TS Pale – TS Goražde 1 sa 24 optička vlakna, planirano je da se 12 vlakana zadrži za direktni optički spojni put TS Pale – TS Goražde 1. Od tačke spajanja na DV 110 kV TS Pale – TS Goražde 1 (spojna kutija) je predviđen jedan OPGW kabl sa 24 vlakna prema TS 110/35 kV Jahorina gdje će prvih 12 vlakana biti iskorišteno za optički spojni put TS Jahorina – TS Pale, a sljedećih 12 vlakana za optički spojni put TS Jahorina – TS Goražde 1. U TS Pale i TS Goražde 1 bi se zadržali postojeći optički razdjelnici.

S obzirom da je za priključenje TS 110/35 kV Jahorina planiran dvosistemski 2 x 110 kV dalekovod neće biti moguće realizovati potpunu nezavisnost optičkih spojnih puteva TS Jahorina – TS Pale i TS Jahorina – TS Goražde 1.


Odgovor na pitanje 2:

Zbog komplikovanog načina tehničke realizacije zahtjeva za prisustvo napona od +12 VDC u SBN -48 VDC odustajemo od navedenog. U skladu sa navedenim biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Odgovor na pitanje 3:

Zbog komplikovanog načina tehničke realizacije zahtjeva za prisustvo napona od +12 VDC u SBN -48 VDC odustajemo od navedenog. U skladu sa navedenim biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,



Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-1095/2022

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379