



JN-OP-1095-35/2022
08.02.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 03.02.2023. godine, pod brojem protokola JN-OP-1095-32/2022, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke za izgradnju TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta „ELNOS BL“ d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1:

U okviru tabela tehničkih specifikacija za SN postrojenje 24 kV traži se makimalna visina ćelije: 2600 mm.

S obzirom da će konačne dimenzije pogonske zgrade biti tačno poznate u fazi projektovanja, odnosno prilagođene dimenzijama i radnim uslovima izabrane opreme, molimo da odobrite maksimalnu visinu ćelija 24 kV postrojenja od 2750 mm.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Ugovorni organ je saglasan. Dozvoljeno je ponuditi 24 kV ćelije maksimalne visine 2750 mm, s tim da je potrebno dimenzije pogonske zgrade prilagoditi dimenzijama i radnim uslovima izabrane opreme.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-1095/2022