



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1106-14/2022

Datum: 06.12.2022. godine

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 05.12.2022. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1106-12/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1106-06/2022 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14, dostavljen od strane privrednog subjekta Deling D.O.O, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. „U TD za 110 kV MOP i komponente, 110 kV kabl i kablovske završnice naveden je max. Napon  $U_m=123$  kV, molim Vas za informaciju da li je prihvatljivo ponuditi MOP i pripadajuću opremu nazivnog napona 145 kV?“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovornom organu je prihvatljiv nazivni napon 145 kV za MOP i pripadajuću opremu uz prilagođenje ostalih karakteristika i stepena izolacije prema ovoj vrijednosti napona.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-1106/2022