



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1116-34/2022

Datum: 01.12.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 30.11.2022. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1116-33/2022, JN-OP-1116-34/2022 i JN-OP-1116-35/2022 zaprimljena su pitanja za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1116-6/2022 u postupku javne nabavke „Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru“, dostavljen od strane privrednog subjekta ITC ZENICA d.o.o., u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Pitanje pod brojem protokola JN-OP-1116-33/2022:

LOT-2 PROŠIRENJE KAPACITETA PRITVORSKE JEDINICE KPZ SARAJEVO- OBJEKAT IGMAN-III FAZA PITANJE ZA:

D.IZVJESTAJ / PROJEKAT IZVEDENOG STANJA

U stavkama D1, D2, D3 jedinica mjere je pausal, ali kolicina je 1, 2, 3, a odnosi se na Izvjestaje unutrašnje i vanjske rasvjete.

Mislimo da je greška u količini pa Vas molimo da provjerite.

2. Pitanje pod brojem protokola JN-OP-1116-34/2022:

Molimo Vas da nam pojasnite nejasnoće u vezi tenderske dokumentacije za LOT 3, kako bi mogli pripremiti našu najbolju ponudu na odgovarajući način.

1. *Obzirom da se radi o 3. fazi izgradnje, možete li nam potvrditi da li na objektu postoji instaliran (ranije ugovoren) sistem centralnog nadzora i upravljanja?*

2. *Ako sistem postoji molimo Vas da nam dostavite koja oprema je ugrađena i koji softveri su instalirani da bi mogli ponuditi kompatibilne uređaje i softvere?*

3. *Ukoliko sistem CNUS-a nije instaliran, možete li nam potvrditi za koji dio objekta se odnosi predmjer CNUS-a? Da li je to za čitav objekat ili samo za dio objekta koji se nadograđuje?*

4. *Ukoliko je potrebno ponuditi kompletan sistem centralnog nadzora i upravljanja, zašto predmjer iz projekta i predmjer po kojem se nudi posao ne odgovaraju jedan drugom?*

5. *Molimo Vas da potvrdite koja alarmna stanja sistem CNUS-a prikuplja i šta se nadzire. Iz tehničkog opisa se može naslutiti da je potrebno prikupiti alarm sa vatrodajavne centrale i da je potrebno upravljati rasvjetom i napajanjem utičnica. Iz jednog nacrtu je vidljivo da se spajaju SOS tasteri iz WC-a na CNUS sistem. Da li ima još nekih funkcionalnosti koje CNUS treba da zadovolji?*

6. *Predmjer radova J "SISTEM CENTRALNOG UPRAVLJANJA MASINSKIM INSTALACIJAMA" indicira da se ovo poglavlje odnosi samo na upravljanje i nadzor mašinskim instalacijama, dok u tehničkom opisu nema niti jedne riječi o tome šta i kako se upravlja i nadzire u mašinskim instalacijama, a istovremeno ne postoji niti jedan nacrt iz kojeg bi se moglo zaključiti čime se upravlja. Molimo pojašnjenje.*

7. *Na shemi vatrodajave ne postoji nista što bi ukazivalo da se vatrodajava spaja na CNUS? Molimo pojašnjenje.*

8. *U tehničkom opisu je definisano da je potrebno obezbjediti paljenje/gašenje rasvjete i utičnica u ćeliji sa lica mjesta ručno i sa ekrana stražarske jedinice. Da li postoji nacrt na kojem je prikazano na koji način se uključuje ručno, odnosno daljinski?*

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379

9. Na generalnoj blok shemi CNUS-a je prikazano 4 radne stanice, a u predmjeru iz projekta se nalazi 5 radnih stanica. Molimo pojasnite.

10. U predmjeru za nuđenje je napisano da se vrši upravljanje temperaturama po ćelijama? Obzirom da ovo nije vidljivo u nacrtima u projektu niti u tehničkom opisu projekta, odnosno nigdje u elektro projektu CNUS-a se ne spominje da se vrši temperaturno upravljanje, molimo Vas da nam date pojašnjenje u vidu crteža ili opisa koji senzori se koriste, na koji način se upravlja temperaturama (koji su izvršni organi, da li su to ventili i slično).

11. Nejasna nam je stavka iz predmjera J.4 "Projekat izvedenog stanja mašinskih instalacija sa centralnim nadzorom i upravljanjem", Zašto se projekat izvedenog stanja mašinskih instalacija nalazi u elektro dijelu projekta?

12. Molimo pojašnjenje stavke J.5 "Kalibracija senzora i umjeravanje sistema". Nigdje u elektro projektu ne vidimo gdje se isporučuju senzori, koji su to senzori i kakvo umjeravanje je potrebno?

3. Pitanje pod brojem protokola JN-OP-1116-35/2022:

Pogrešno smo postavili pitanja broj #11 i #12 . Ona se ne odnose na ovaj postupak. Molimo zanemarite.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor kako slijedi:

1. Postavljeno pitanje ne odnosi se uopće na postupak javne nabavke br. JN-OP-1116/2022 „Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru“
2. Postavljeno pitanje ne odnosi se uopće na postupak javne nabavke br. JN-OP-1116/2022 „Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru“
3. Ugovorni organ prihvata dostavljenu informaciju da se postavljena pitanja zaprimljena kod Ugovornog organa dana 30.11.2022. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1116-33/2022 i JN-OP-1116-34/2022 ne odnose na postupak javne nabavke br. JN-OP-1116/2022 „Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru“.

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za
JN-OP-1116//2022



Vitomir Dodig, dipl.ing.el.