



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1116-18/2022

Datum: 16.11.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 08.11.2022. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1116-13/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1116-6/2022 u postupku javne nabavke „Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru“, dostavljen od strane privrednog subjekta DEMA&S d.o.o. Mostar, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U predmjeru elektroinstalacija, poglavlje 7. RASVJETA I PANIK RASVJETA, u stavkama S1., S2., S9., se između ostalog traži da „Lampa treba biti opremljena krilnim vratima“. Molimo Vas da nam pojasnite šta znači pojam „krilna vrata“?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Navedeni zahtjev je ispostavljen s ciljem nabavke rasvjetnih tijela koja imaju mogućnost lakše i brže zamjene potrošnih dijelova (sijalice, fluo cijevi...). Obzirom da se radi o LED rasvjetnim tijelima prihvatiti će se ponude ponuđača koji za predmetne stavke ponude opremu koja nisu opremljena krilnim vratima.

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za
JN-OP-1116/2022

Vitomir Dodig, dipl.ing.el.