



Broj: JN-OP-1117-~~13~~ /2022

Datum: 29.11.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 14.11.2022. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1117-8/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1117-6/2022 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje priključnog KV 2x110 kV za TS 110/x kV Živinice, dostavljen od strane privrednog subjekta „DELING“ d.o.o., u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

„Tenderskom dokumentacijom u tabela na strani 132 zahtjevan je stepen izolacije 550/230 kV što odgovara naponskom nivou kablova 123kV ili $U_0=64kV$ dok je na strani 107 zahtjevano 650/145kV što odgovara naponskom nivou 145kV ili $U_0=76kV$ ali je naveden i stepen izolacije 550/230kV.

1. Molimo Vašu potvrdu da su zahtjevani kablovi za najviši napon 123kV, $U_0=64kV$ i BIL:550kV;
2. Tenderskom dokumentacijom je zahtjevana debljina izolacije kabla približno 18mm. Obzirom da se za naponski nivo 110kV kablovi proizvode sa izolacijom debljine približno 14mm, molimo Vas za potvrdu da li je prihvatljivo ponuditi kablove sa debljinom izolacije približno 14mm?
3. Tenderskom dokumentacijom za kablove su zahtjevani standardi i norme IEC 60840, HD 632 S3. Molim potvrdu da je prihvatljivo ponuditi kablove koji su izrađeni prema standardima IEC 60840 i/ili HD632 S3?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Na stranici 107 tenderske dokumentacije došlo je do štamparske greške. Podaci za kabl (pored ostalih navedenih tenderskom dokumentacijom) su: Nazivni napon 110 kV, $U_0=64$ kV, najviši pogonski napon 123 kV, podnosivi udarni napon 550 kV.
2. Bit će prihvaćeni kablovi 110 kV i sa manjom debljinom izolacije od tražene tenderskom dokumentacijom pod uslovom da se u ponudi dostave dokazi da kabl sa ponuđenom debljinom izolacije zadovoljava sve zahtjeve standarda koji se odnosi na ovakav kabl (IEC 60840 i/ili BAS HD632 S3).

3. Prihvatljivo je ponuditi kablove koji su izrađeni prema standardima IEC 60840 i/ili BAS HD632 S3, a kako je i traženo tenderskom dokumentacijom.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1117/2022

Tobin Almir

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379