



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1130-~~12~~/2024

Datum: 05-09-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 04.09.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1130-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1130-6/2024 u postupku javne nabavke **Zamjena SCADA sistema u TS 400/x i 220/x kV u OP Banja Luka**, dostavljen od strane privrednog subjekta "ELNOS BL D.O.O. Banja Luka", u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje br. 1:

1. SKADA server - SKADA serveri najnovije proizvodnje koji pouzdanošću i karakteristikama udovoljavaju propisanim zahtjevima baziraju se na 64-bitnoj arhitekturi. Tenderom se zahtijeva da serveri sadrže '2 x LON port sa ST konektorima MM 62.5/125 um'. LON kartica koja je trenutno instalirana u postojećim serverima može raditi samo na 32-bitnom sistemu. Na tržištu ne postoji kartica koja bi se mogla direktno montirati u 64-bitni server. Molimo Vas da omogućite nudiocu jednakovrijednog rješenja baziranog na vanjskom sklopu (LON 'gateway') koji će povezati postojeće FO kabele za LON komunikaciju sa ST konektorima na stanični 64-bitni server. Predlažemo da Ponuđač u sklopu ponude treba priložiti dokaz o takvome rješenju, odobren od proizvođača SCADA sistema.

Pitanje br. 2:

2. SKADA server - SKADA serveri najnovije proizvodnje koji pouzdanošću i karakteristikama udovoljavaju propisanim zahtjevima i baziraju se na 64-bitnoj arhitekturi uglavnom podržavaju do 6 komada RJ45 portova. Proširenje broja portova za određeni sistem uglavnom se ostvaruje korištenjem vanjskih industrijskih svičeva. Dokumentacijom se traži da skada serveri imaju : 7 x ethernet port RJ45 (2 porta sa podrškom za PRP protokol za TS Banja Luka 6). Molimo Vas da omogućite nudiocu: minimalno 6 x ethernet port RJ45 (2 porta sa podrškom za PRP protokol za TS Banja Luka 6)

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje br. 1 i 2:

Ugovorni organ usvaja predložene izmjene tehničkih specifikacija. U skladu sa navedenim Ugovorni organ će izvršiti izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1130/2024

Zoran Blažić, dipl. inž. el.