



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1429-~~10~~/2022

Datum: 04.07.2023. godine

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) u postupku javne nabavke JN-OP-1429/2022 „Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjenu tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-1429-6/2022

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-1429-6/2022 zbog uočene štamparske greške vrši se izmjena kako slijedi:

U Prilogu 8 u tabeli 10 „Optička spojna kutija za spoj OPGW-OPGW“ na stranici 134. u redu tabele „Napomena“ tekst: “ Spojne kutije isporučiti za spoj OPGW-OPGW s potrebnom sitnom opremom za spoj dva užeta OPGW promjera 16 mm“ se mijenja i sada glasi: „Spojne kutije isporučiti za spoj OPGW-OPGW s potrebnom sitnom opremom za spoj dva užeta OPGW promjera 9-11 mm (u skladu sa karakteristikama ponuđenog OPGW užeta)“

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

IV

S obzirom da se radi o ispravci štamparske greške Ugovorni organ neće produžavati rok za podnošenje ponuda. U nastavku se nalazi predmetna stranica tenderske dokumentacije sa ispravljenom tabelom tehničkih partikulara koja treba da se dostavi u ponudi popunjena, potpisana i ovjerena.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1429/2022

Vaso Milišić

Tabela 10 Optička spojna kutija za spoj OPGW-OPGW

	Zahtjevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
Proizvođač		
Zemlja porijekla		
Materijal tijela	Nehrđajući čelik ili legura aluminija	
Stupanj zaštite	IP 67	
Posebni zahtjevi	Veza sa stubom bez bušenja dodatnih rupa	
Kaseta za smještaj spojeva		
Zaštita spojeva	termoskupljajuća cjevčica ("crimp protectors")	
Kapacitet kasete	min. 48 spojeva	
Minimalni radijus savijanja vlakana u kaseti	min. 30 mm	
Broj kablovskih uvodnica:	min. 3	
Napomena	Spojna kutija treba sadžati svu opremu neophodnu za pričvršćenje na konstrukciju stuba, uvodnice OPGW-a i podzemnog kabla sa zaštitom od prodora vlage i kasete sa zaštitnim dijelovima za spojeve. Spojne kutije isporučiti za spoj OPGW-OPGW s potrebnom sitnom opremom za spoj dva užeta OPGW promjera 9-11 mm. Ulazi koji se ne koriste moraju biti zaštićeni od prodora vlage.	
Atestna dokumentacija	Atesti za zaštitu od prodora vlage i prašine (IP 67). Atestna dokumentacija se dostavlja prilikom isporuke.	

Potpis i pečat ponuđača _____

B. Muravits