



Broj: JN-OP-1429- 8 /2022

Datum: 04 .07.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 03.07.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1429-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1429-6/2022 u postupku javne nabavke **JN-OP-1429/2022 - Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1**, dostavljen od strane privrednog subjekta Elnos BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

1. Na 134. strani Tenderske dokumentacije za Nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (broj javne nabavke: JN-OP-1429/2022) u dokumentu „Optička spojna kutija za spoj OPGW-OPGW,, u redu tabele „Napomena“ piše da je spoj dva OPGW užeta promjera 16 mm. Nije jasno zašto piše da je OPGW promjera 16 mm jer je u tehničkom partikularu za OPGW navedeno da je OPGW promjera 9-11 mm. Molim Vas za pojašnjenje.

Odgovor:

1. Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, napravljena je štamparska greška u tabeli 10 „Optička spojna kutija za spoj OPGW-OPGW“ na strani broj 134 tenderske dokumentacije na način da je u redu tabele „Napomena“ navedeno da se radi o o spojevima užeta OPGW promjera 16 mm, a treba da stoji 9-11 mm (u skladu sa karakteristikama ponuđenog OPGW užeta). U skladu sa navedenim, izvršiće se izmjena predmetne tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1429/2022

Vaso Milišić