



Broj: JN-OP-1430-16/2022

Datum: 01.02.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 25.01.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1430-15/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1430-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka adaptacije TS 110/x kV Doboj 2, dostavljen od strane privrednog subjekta Elnos BL D.O.O Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

„Obzirom da kompletna tipska ispitivanja sadrže i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom da li je moguće u fazi nuđenja dostaviti izjavu tvornice o usklađenosti sa standardima prema ISO/IEC 17050-1? Naime u tom dokumentu su tabelarno prikazana sva obavljena tipska ispitivanja; prema kojem članku važećeg IEC standarda je obavljeno tipsko ispitivanje; te koji ispitni laboratorij ga je izdao zajedno sa brojem protokola. Isti se mogu dostaviti u slučaju dobijanja posla na uvid.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Ponudacima je dozvoljeno da uz Ponudu dostave sažetak protokola tipskih ispitivanja za ponuđeni tip opreme, uz uslov da je Ponudac u obavezi da dostavi kompletne protokole tipskih ispitivanja na eventualni zahtjev Ugovornog organa, u toku evaluacije ponuda. Ako Ponudac na zahtjev Ugovornog organa ne dostavi tražene protokole na uvid, ponuda će se smatrati nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

Sažetak protokola tipskih ispitivanja, izdat od strane akreditovane laboratorije, treba minimalno sadržavati sljedeće podatke:

- Proizvođač
- Tip
- Mjerna skica aparata koji je predmet tipskog ispitivanja
- Vrsta tipskog ispitivanja
- Naziv Laboratorije u kojoj je izvršeno ispitivanje
- Datum obavljanja ispitivanja
- Potvrđivanje uspješnosti provedenog tipskog ispitivanja

U slučaju da su neki od navedenih podataka poslovna tajna, Ponudac može navesti te podatke u Prilogu 4 tenderske dokumentacije, a Ugovorni organ će postupiti prema Zakonu o javnim nabavkama.

Uz isporuku opreme Dobavljač je obavezan da dostavi kompletna tipska ispitivanja za isporučenu opremu za koju je tenderskom dokumentacijom traženo dostavljanje tipskih ispitivanja, bez obzira da li je tenderskom dokumentacijom dostavljanje tipskih ispitivanja traženo uz ponudu ili nakon isporuke opreme, kao i akreditaciju laboratorije koja je vršila tipska ispitivanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za JN-OP-1430/2022

Petrović

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Raiffeisen Bank	1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
NLB Banka	1320102011989379