



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1465-~~9~~/2024

Datum: 16-04-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.04.2025. godine i 15.04.2025. godine pod brojevima protokola: JN-OP-1465-07/2024 i JN-OP-1465-08/2024 zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1465-6/2024 u postupku javne nabavke **Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 1**, dostavljeni od strane privrednog subjekta ELNAR te ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

1. S obzirom da većina proizvođača izdaje izvještaj o ispitivanju kablova nakon potvrđene narudžbe, da li je umjesto izvještaja o ispitivanju prihvatljivo dostaviti deklaracije proizvođača?
2. Da li je prihvatljivo umjesto kabla 16 x 1,5 mm² dostaviti kabl 19 x 1,5 mm² istog tipa (NYCY Cu 0,6/1 kV)
3. U okviru tenderske dokumentacije, Prilog 8-Tehnički zahtjevi i specifikacije, deo 1.2.1.2 Ormari upravljanja i zaštita polja-detaljne specifikacije, Oprema na nivou polja, deo Opšte, definisan je sledeći zahtev:
„Ormar zaštite i upravljanja dalekovoda mora biti pripremljen za naknadnu ugradnju podužne diferencijalne zaštite. Mora biti predviđeno mjesto za ugradnju diferencijalne zaštite na zakretnom ramu, te moraju biti pripremljene redne stezaljke i ispitna utičnica na koje će se ovaj uređaj povezati.“ dok se u nastavku Priloga 8, u delu 1.2.3. Tehnički detalji, Tabela Zaštitno-upravljački uređaj za DV 110 kV (u skladu sa 1.2.1.8.13.1), pri samom kraju navodi: Podužna diferencijalna zaštita voda sa fazno selektivnim isključenjem (za slučaj da je diferencijalna zaštita integrisana u ovaj uređaj)“
Molimo Vas za pojašnjenje, da li je potrebna priprema ormara zaštite i upravljanja dalekovoda za naknadnu ugradnju podužne diferencijalne zaštite i u slučaju da zaštitno-upravljački uređaj za DV 110 kV sadrži i podužnu diferencijalnu zaštitu?
4. Za potrebe definisanja komunikacionog kanala podužne diferencijalne zaštite, molimo Vas za dužine šticeđenih dalekovoda.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Nije prihvatljivo, ali prihvatamo da dostavite potvrde o uspješno provedenim tipskim ispitivanjima predmetnih kablova.
Ostaje obaveza isporuke traženih izvještaja o ispitivanju kablova prilikom isporuke istih.
2. Da, prihvatljivo je da umjesto kabla 16x1,5 mm² dostavite (ponudite) kabl 19x1,5 mm² istog tipa (NYCY Cu 0,6/1 kV).

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla


IB: 4402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50 3 -01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 567241100000702
NLB Banka 1320102011989379

3. Iako zaštitno upravljački uređaj za DV 110 kV sadrži podužnu diferencijalnu zaštitu, potrebno je pripremiti ormar za naknadnu ugradnju dodatnog uređaja, koji nije predmet ove nabavke.
4. Dužine šticevanih dalekovoda su 3.7 km i 6.1 km

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1465/2024


Milenko Pejaković

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 4402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379