



Broj: JN-OP-1529- 12/2022

Datum: 27.03.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 23.03.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1529-10/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1529-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Goražde 1, dostavljen od strane privrednog subjekta Siemens Aktiengesellschaft Österreich – podružnica Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Pitanje broj 1:

Na stranici 266/432 TD u poglavljima „Zaštitno-upravljački uređaj za SN polja“, navedeno je sljedeće: „Izbor nadležnosti upravljanja mora biti jednostavno dostupan sa prednje strane uređaja“, te je na navedenoj stranici opisana tražena funkcionalnost.

Da li je dozvoljena mogućnost da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja, a ako nije prihvatljivo da li dozvoljavate da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski vrši sa namjenski predviđene preklopke (sa ključem ili bez ključa), a koja bi bila smještena na prednjem dijelu niskonaponskog ormarića SN ćelije?

U oba gore predložena rješenja bila bi zadovoljena tenderskom dokumentacijom tražena funkcionalnost preklopke lokalno daljinski.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na pitanje br. 1:

Za Ugovorni organ je prihvatljivo i rješenje da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja.

Predsjednik Komisije

Senad Osmović