



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1540-42/2022

Datum: 14.03.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.03.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1540-34/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1540-7/2022 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3, dostavljen od strane privrednog subjekta ENERGOINVEST D.D. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Pitanje broj 1:

„Dio D.4. Oprema SN postrojenja unutrašnje montaže: U okviru tabela tehničkih specifikacija SN postrojenja 12(24) kV traži se maksimalna visina ćelije: 2600 mm. Molimo da potvrdite da prihvatate visinu 12(24) kV ćelije: 2750 mm.

2. Pitanje broj 2:

Tehničkim detaljima traženi su prespojivi naponski mjerni transformatori 10(20) kV sa karakteristikama namotaja kako je to navedeno u tabeli tehničkih specifikacija. Ukoliko ponuđači ne mogu da ponude prespojive naponske mjerne transformatore 10(20) kV sa traženim karakteristikama molimo da prihvatite da se umjesto tri prespojiva naponska mjerna transformatora ponude dva seta po tri neprespojiva naponska mjerna transformatora koji će ispunjavati tražene tehničke zahtjeve i pri tome će biti moguće da se bilo koji od ta dva seta ugradi na kolica u ponuđenu mjernu ćeliju bez bilo kakvih modifikacija same ćelije.

3. Pitanje broj 3:

U tenderskoj dokumentaciji se traži sabirnički spojni most za 10(20) kV ćelije. Molimo da prihvatite kablovski spojni most na postrojenju.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na pitanje br. 1:

Za Ugovorni organ je za 12(24) kV postrojenje prihvatljiva maksimalna visina ćelija sa gasnim kanalom do 2750 mm.

2. Odgovor na pitanje br. 2:

Za Ugovorni organ je prihvatljivo da se u postrojenju 10(20) kV umjesto tri prespojiva naponska mjerna transformatora ponude dva seta po tri neprespojiva naponska mjerna transformatora koji će ispunjavati tražene tehničke zahtjeve i pri tome će biti moguće da se bilo koji od ta dva seta ugradi na kolica u ponuđenu mjernu ćeliju bez bilo kakvih modifikacija same ćelije.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Raiffeisen Bank	1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
NLB Banka	1320102011989379

strana 1 od 2

3. Odgovor na pitanje br. 3:

Kompletno SN postrojenje je definisano kao metalom oklopljeno-zrakom izolovano postrojenje, te u istoj izvedbi treba biti i spojni most.

Pored toga pouzdanost energetskih kablova i kablovskih glava u toku eksploatacije (trajno opterećenje) u odnosu na bakarne sabirnice je značajno umanjena.

Zbog svega navedenog za Ugovorni organ nije prihvatljivo rješenje da se spojni mostovi 10(20) kV postrojenja izvede kao kablovski.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1540/2022



Mensur Salihović, dipl.ing.el.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

UniCredit Bank a.d. B. Luka

Raiffeisen Bank

Atos Bank a.d. Banja Luka

NLB Banka

5550070151342858

5510010003400849

1610450028020039

5672411000000702

1320102011989379