



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1540-40/2022

Datum: 14.03.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.03.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1540-32/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1540-7/2022 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3, dostavljen od strane privrednog subjekta MALCom d.o.o. Sarajevo, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Poštovani,

Kod dizajna transformatora za ovaj tender postoji problem sa ograničenjima datim u tenderu. Ako želimo da ispoštujemo potrošnju ventilatora ispod 2 kW trebamo ili smanjiti gubitke ili povećati sistem hlađenja, a što utječe na ukupnu masu transformatora koja se povećava preko tenderom ograničenih 70 tona.

Zbog toga molimo da odobrite povećanje ukupne težine transformatora na 75 tona ili da povećate dozvoljenu potrošnju ventilatora na 2,5 kW.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Zahtjev iz tenderske dokumentacije da potrošnja ventilatora transformatora koji je predmet nabavke bude ≤ 2 kW, zajedno sa zahtjevima koji se odnose na tražene gubitke, dimenziju i težinu transformatora su uobičajeni zahtjevi iz ranijih postupaka nabavke transformatora koje je provodio Ugovorni organ i u tim postupcima nije bilo primjedbi vezanih za navedeni zahtjev.

Svi Ponuđači su kroz svoje ponude potvrđivali navedene vrijednosti. Takođe, u slučajevima kada je na osnovu ovako definisanih zahtjeva iz tenderske dokumentacije izvršena nabavka transformatora, proizvođači su proizveli i fabričkim ispitivanjima dokazali da su proizveli transformator čija potrošnja ventilatora je unutar zadanih granica, a da su pri tome bili zadovoljeni i ostali zahtjevi iz tenderske dokumentacije vezani za gubitke, dimenzije i težinu transformatora.

Iz navedenih razloga Ugovorni organ ostaje pri zahtjevu da potrošnja ventilatora bude ≤ 2 kW, te da ukupna masa ne prelazi 70.000,00 kg.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1540/2022

Mensur Salihović, dipl.ing.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379