



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1558-9/2022

Datum: 18.07.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.07.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1558-8/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1558-6/2022 u postupku javne nabavke „Izgradnja VN dalekovodnog polja u TS 110/x kV Rama/Prozor“, dostavljen od strane privrednog subjekta DALEKOVOD d.o.o. Mostar, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U tehničkim zahtjevima za Terminal glavne zaštite i rezervne zaštite 110 kV DV polja prema C.1.4.1.2.1./C.1.4.1.2.2. traži se da relej mora imati nadzor isključnog kruga. Mogu li se ponuditi releji koji nemaju traženu funkciju?
2. Za Terminal upravljanja i rezervne zaštite 110 kV DV polja prema C.1.4.1.2.2. se traži da relej mora imati 36 BI. Da li Naručitelj prihvaća relej sa maksimalno 32 BI pošto se radi o rezervnoj zaštiti?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Isključni krugovi će biti nadzirani posebnim relejima za nadzor isključnih krugova (specifikacija istih je u poglavlju C.1.4.1.2.3.), stoga zaštitni terminali ne moraju imati fizički sklop za nadzor isključnih krugova, nego samo mogućnosti kontinuiranog praćenja stanja isključnih krugova preko tih posebnih releja, te mogućnosti korištenja informacija o isključnim krugovima za ostvarivanje potrebnih blokada i lokalne i daljinske signalizacije.
2. Biti će prihvaćen i terminal upravljanja i rezervne zaštite s 32 binarna ulaza.

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva za
JN-OP-1558/2022

Josip Grabovac, dipl.ing.