



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-156- 8 /2023

Datum: 31.05.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.05.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-156-7/2023, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-156/2023 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje priključnog KV 2x110 kV za TS 110/x kV Živinice, dostavljen od strane privrednog subjekta Inving Invest Inženjering d.o.o. Prijedor, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na strani 154 tenderske dokumentacije se nalazi crtež broj 10 sa prijedlogom raspleta kablova na SM 24. Na istom su predviđeni potporni izolatori za rasterećenje veze provodnika sa odvodnikom prenapona i kablovskom glavom. Ovi izolatori nisu navedeni u Prilogu 8B – okvirnom predmjeru materijala oprem i radova...
Da li su ovi izolatori predmet isporuke?
2. Da li su nosni izolatorski lanci na crtežu 11 predmet isporuke ili su postojeći u okviru TS 110 kV Živinice?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Potporni izolatori za rasterećenje veze provodnika sa odvodnikom prenapona i kablovskom glavom nisu predmet isporuke niti predmet ugradnje. Crtež broj 10 na strani 154 tenderske dokumentacije predstavlja jedan od načina realizacije veze nadzemnog voda sa kablovskom završnicom, a projektant će kroz Glavni/izvedbeni projekat ponuditi konačno rješenje bez korištenja potpornog izolatora.
2. Izolatorski lanci na crtežu broj 11 predstavljaju jedan od mogućih načina realizacije veze kablovske završnice sa nadzemnim vodom a ista će se realizovati direktno bez korištenja nosnih izolatorskih lanaca zavješanih na portal pripadajućeg dalekovodnog polja.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-156/2023

Tobin Alin