



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ
Operativno područje Banja Luka

Broj: JN-OP-1634-8 /2022

Datum: 11.05.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.05.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1634-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1634-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Vrnograč, dostavljen od strane privrednog subjekta DELING d.o.o. u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 15/167 tenderske dokumentacije broj JN-OP-1634/2022 za odvodnike prenapona zahtijevaju se popunjene Tabele tehničke specifikacije. Radi se o metal oksidnim odvodnicima prenapona 36 kV – 3 komada, i metal oksidnim odvodnicima prenapona 12 kV – 3 komada. Na stranama 82-87 tenderske dokumentacije date su Tabele tehničkih detalja samo za 36 kV Metal oksidni odvodnik prenapona za vanjsku montažu faza – zemlja. Da li je neophodno dostaviti popunjene Tabele tehničkih zahtjeva i za 12 kV odvodnike prenapona, iako Tabele tehničkih detalja za njih nisu u sklopu tenderske dokumentacije? Ukoliko jeste, molimo Vas da Tabele tehničkih detalja za 12 kV odvodnike prenapona obezbijedite potencijalnim ponuđačima.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Nije potrebno dostaviti popunjene Tabele tehničkih zahtjeva za 12 kV odvodnike prenapona. S obzirom da Ugovorni organ već u svom vlasništvu posjeduje 12 kV metal oksidne odvodnike prenapona, oni nisu predmet nabavke, nego predmet ugradnje.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1634/2022

Aura Karabegović