




PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 28.04.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1779-12/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1779/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme i kompletiranja VN postrojenja u TS 110/x kV Laktaši 1 dostavljen od strane privrednog subjekta Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Za stavku 57 „Termometar za mjerenje temperature ulja energetskog transformatora (Prilog 8.I.5)“ nije jasno definisana dužina i karakteristike kapilarne cijevi koja se koristi uz termometar. S obzirom da ovi podaci značajno utiču na cijenu molimo Vas da nam dostavite dužinu i karakteristike kapilarne cijevi koju je nepohodno isporučiti uz traženi termometar.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Dužina kapilare treba da bude minimalno 8 metara. Budući da se sonda za mjerenje temperature postavlja na postojeći transformator, sonda treba da bude u skladu skicom prikazana na slici ispod. Dimenzije na slici date su u milimetrima.



S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1779/2022

Aleksandar Aco Marković, ma. inž. el.