



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 18.05.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1790-8/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1790-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u EVP 110/x kV Kulen Vakuf, dostavljen od strane privrednog subjekta NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O. Sarajevo, u kome je postavljeno sljedeće pitanje:

1. „U tenderskoj dokumentaciji u poglavlju C1.3. Uređaji zaštite za dalekovode, pod 1.3 Numerička distantna zaštita za dalekovode, na stranici 78 do 97- Binarni ulazi/izlazi i LED indikacija: naveden je zahtjev da ponuđeni uređaj treba da: „... od traženih 24 binarnih izlaza minimalno 6 binarnih izlaza mora biti tipa HS-HC (high speed – high current), sa mogućnošću prekidanja jednosmjerne struje kalema prekidača. Prekidna moć HS-HC binarnog izlaza pri induktivnom opterećenju mora biti minimalno 2500 W, za jednosmjerni napon do 250 V DC „...”

Obzirom da je navedeni zahtjev za tzv. "HS-HC" binarnim izlazima prilično neuobičajen, molimo da potvrdite da su za Ugovorni organ prihvatljivi standardni ili brzi binarni izlazi, kakvi se uobičajeno koriste u uređajima distantne zaštite u TS-ama 110/x kV u vlasništvu Elektroprenos BiH, a što znači izlazi koji podnose trajnu struju od 5 A, struju sklapanja i držanja 30 A/1 sec, kratkotrajnu struju preko zatvorenog kontakta 250 A/30 msec, sa vremenom zatvaranja max. 10 msec za standardne, odnosno max. 5 msec za brze izlaze.

Obzirom da binarni izlazi uređaja distantne zaštite nikada ne djeluju sami na špulu prekidača, nego ili paralelno sa pomoćnim brzim isključnim relejima snage, ili samo preko pomoćnih brzih isključnih releja snage, smatramo da je molba za promjenom ovog zahtjeva sasvim opravdana.

Brzi isključni releji svakako "trpe" i prekidaju luk istosmjerne struje u slučaju kada bi iz nekog razloga zakazao radni (NO) kontakt prekidača i ne bi se otvorio. U svim normalnim slučajevima, radni (NO) kontakt prekidača je dovoljno snažan da prekine luk istosmjerne struje. Dakle, u svakom slučaju, binarni izlaz uređaja distantne zaštite nije izložen prekidu luka.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

UniCredit Bank a.d. B. Luka

Raiffeisen Bank

Atos Bank a.d. Banja Luka

NLB Banka

5550070151342858

5510010003400849

1610450028020039


5672411000000702

1320102011989379

1. Ugovornom organu je prihvatljivo da se pored specificiranih uređaja numeričke distantne zaštite u Tenderskoj dokumentaciji mogu ponuditi i uređaji numeričke distantne zaštite koji imaju standardne ili brze binarne izlaze.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1790/2022



“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379