



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.02.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1792-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1792-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme (uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 110/x kV Ukrina, TS 110/x kV Prijedor 5), dostavljen od strane privrednog subjekta „INELEX“ d.o.o. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Tenderskom dokumentacijom u PRILOG 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije u tački 1.6. Tabelarni tehnički detalji tražili ste da je širina uređaja do 190mm čime se preferiraju samo određeni proizvođači. Molimo da se u svrhu širenja konkurencije odobri nuđenje releja širine 205mm;

2. Tenderskom dokumentacijom se traži najmanje 10 konfigurabilnih dioda za lokalnu signalizaciju.

U cilju širenja konkurencije molimo vas da dopustite nuđenje releja sa:

- 8 konfigurabilnih dioda
- 2 konfigurabilne diode povezane sa funkcijskim tipkama i
- 2 diode vezane uz status releja

Čime ukupan broj ponuđenih dioda iznosi 12, što je više od ukupno traženih 10 dioda i za pretpostaviti je da se svi predviđeni signali/statusi/informacije mogu dodijeliti prema želji investitora.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Širina se može povećati na 205mm ali druge dvije dimenzije visina i dubina moraju ostati u skladu sa tehničkom dokumentacijom jer su te dimenzije određene mjestom ugradnje.
2. Tehničku dokumentaciju u vezi konfigurabilnih dioda ne možemo izmjeniti. Svih 10 dioda mora biti potpuno konfigurabilno nezavisno od funkcijskih tipki i statusa releja.

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.02.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1792-8/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1792-6/2022 u postupku javne nabavke Nabavka opreme (uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 110/x kV Ukrina, TS 110/x kV Prijedor 5), dostavljen od strane privrednog subjekta „PROINTER ITSS“ d.o.o. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Poštovani,

S obzirom da se u navedene dimenzije uređaja uklapa samo jedan proizvođač da li je prihvatljivo ponuditi neku od sljedećih opcija:

- Opcija jedan: relej širine 308 mm — ostale dimenzije u skladu sa specifikacijom ili,
- Opcija dva: relej visine 266 mm — ostale dimenzije u skladu sa specifikacijom.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

- Širina se može povećati na 205mm ali druge dvije dimenzije visina i dubina moraju ostati u skladu sa tehničkom dokumentacijom jer su te dimenzije određene mjestom ugradnje.
- Na tržištu postoji više proizvođača koji zadovoljavaju tražene dimenzije.

Predsjednik Komisije za

JN-OP-1792/2022



Siniša Maksimović