



Broj: JN-OP-1804-8/2022  
Datum: 16.03.2023. godine

**PREDMET:** Izmjene i pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.3.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1804-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke broj: JN-OP-1804/2022 -Sitni potrošni, sitni potrošni elektromaterijal i sitni alat, dostavljen od strane privrednog subjekta AX-SOLING d.o.o. Grude, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Lot 1- pozicija 1.3.- traži se radna kolotura od aluminijuma za uže 16 mm i podizanje tereta do 200 kg ali maksimalne težine do 1 kg. Ukoliko želite ovakvu koloturu do težine 1 kg. Nitko od renomiranih proizvođača nema ovo u ponudi, da bi zadovoljili ovaj uvjet možemo ponuditi jedino koloturu najmanje težine cca 8-10 kg ovisno o proizvođaču, pitanje za vas jel odgovara ova kolotura?
2. drugo pitanje Lot 1 pozicija 1.8.- tražite garnituru ključeva viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom, ali zahtijevate i broj udaraca zavrtača 2500 udaraca u minuti, obrtni moment 450 Nm, kofer, akumulatorski impulsni zavrtač mora biti kompatibilan sa baterijom Hilti B22/5.2 li-oi, naime ganitura postoji prvotno tražena, ali ovi ostali podaci ne postoje ni u jednom katalogu ručnih alata. Ovo su alati za akumulatorske uređaje. Da li možemo ovdje ponuditi profesionalnu garnituru viljuškasto-okastih ključeva zglobni sa čegrtaljkom?
3. treće pitanje Lot 1pozicije 1.20., 1.21., 1.22.,1.23. i 1.27., tražite ključeve okasti 13 x14, 17x18,19x20, 21x22 i 32x 34 mm- ovi ključevi u ovim kombinacijama ne postoje ni u jednom od renomiranih svjetskih proizvođača, da bi zadovoljili ove tražene veličine ključeve možemo ponuditi samo ključeve ovih standardnih metričnih dimenzija ali po dva komada kako metrički idu da bi zadovoljili tražene veličine ključeva?
4. Lot 1 pozicije 1.29., 1.30., 1.31., 1.35., tražite viljuškaste ključeve u dimenzijama 17x 18, 19x20, 21x22 i 32 x 34 mm . ovi ključevi u ovim kombinacijama ne postoje ni u jednom od renomiranih svjetskih proizvođača, da bi zadovoljili ove tražene veličine ključeva možemo ponuditi samo ključeve ovih standardnih metričnih veličina ali po dva komada kako metrički idu da bi zadovoljili tražene veličine ključeva?
5. Lot 1 pozicija 1.51.- tražite set alata za električare 68 komada. Mnogi od renomiranih proizvođača imaju ovaj set u ponudi, ali tražitepojmove za alata koji su jako nejasni, to se odnosi na pojmove: bit adapter ¼, vrsta nabora: univerzalni set ¼ „ utičnice 12 predmeta. Pošto su ovo nepoznati pojmovi da li zadovoljava traženo profesionalni set od renomiranih proizvođača od 68 komada u koferu.
6. Lot 1 pozicija 1.103.- tražite set nasadnih ključeva dvostrani, naime nasadni dvostrani ključevi ne postoje. Molim vas informaciju da li možemo ponuditi nasadne ključeve u ovim dimenzijama koje tražite ali s normalnom nasadom ½ „, što i ide uz ove veličine.


Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na prvo pitanje:

Stavkom 1.3. traži se radna kolotura od aluminijuma za uže 16 mm i za podizanje tereta do 200 kg. Kolotura je namijenjena za rad na dalekovodu i težina od 8-10 kg nije prikladna za rukovanje. Tehnički opis predmetne stavke se mijenja na način:

“Radna kolotura od aluminijuma sa mogućnošću otvaranja za ubacivanje radnog užeta, sa kukom za zakačanje i osiguračem protiv otkaćanja, namijenjena za rad na dalekovodima i podizanje lakših tereta do 200 kg, i primjenjiva za radno uže prečnika do 16 mm, max težina do 3 kg.”

Ista se može pronaći na tržištu, u nastavku dostavljamo sliku.



ALUMINIUM ALLOY SERVICE SNATCH BLOCKS

Swivel connection	Dimensions [mm]			Breaking load [kN]	Mass [kg]
	A	B	C		
Safety hook connection	100	30	22	30	1.6

2. Odgovor na drugo pitanje:

Stavkom 1.8 traži se garnitura ključeva viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom. Opis naveden u tehničkom opisu pod stavkom 1.8 predstavlja grešku i ne odnosi se na predmetnu stavku. U nastavku dostavljamo detaljan opis stavke koju treba isporučiti:

**Garnitura ključeva viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom**

Materijal: krom-vanadij

- račna: dvosmjerna, smjer zatezanja/otpuštanja podešava se pomoću dugmeta

- 72 zuba, pomak 5 °

- sa „zaustavnim“ prstenom

Veličine u granituri :8, 10, 13, 17, 19

3. Odgovor na treće pitanje:

Stavke 1.20 se mijenja i sad glasi:

**Ključ okasti 13/15 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave.

Stavka 1.21. se mijenja i sad glasi:

**Ključ okasti 17/19 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave.

Stavka 1.22. se mijenja i glasi:

**Ključ okasti 18/19 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave.

Stavka 1.23. se mijenja i glasi:

**Ključ okasti 20/22 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave.

Stavka 1.27. se mijenja i glasi:

**Ključ okasti 32/36 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent ) polirane glave.

4. Odgovor na četvrto pitanje:

Stavka 1.29. se mijenja i glasi:

**Ključ viljuškasti 17/19 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent ), polirane glave, ugao glave 15°.

Stavka 1.30. se mijenja i glasi:

**Ključ viljuškasti 18/19 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave, ugao glave 15°.

Stavka 1.31. se mijenja i glasi:


**Ključ viljuškasti 20/22 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani (BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent), polirane glave, ugao glave 15°.

Stavka 1.35. se mijenja i glasi:

**Ključ viljuškasti 32/36 mm** - chrom vanadium, Kovan, u cjelosti ojačan i zakaljen, kromirani ( BAS EN ISO 1456:2011, ISO 1456:2009 ili ekvivalent ) polirane glave, ugao glave 15°.

5. Odgovor na peto pitanje:

Možete dostaviti set alata za električare od bilo kojeg proizvođača koji zadovoljava opis tražen u tehničkim specifikacijama. Kompletan alat treba imati izolacioni nivo od 1000 V. U nastavku dostavljamo sliku sa jasnijim opisom sadržaja kofera/torbe.



6. Odgovor na šesto pitanje:

Pod pojmom ključ nasadni dvostrani, smatra se ključ sa slike u nastavku i isti se može naći na tržištu.

Ključ nasadni, dvostrani



S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-1804/2022

*Begić Irma*