



**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 15.04.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-181-8/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-181-6/2024 u postupku javne nabavke Visokonaponska (VN) zaštitna oprema, dostavljen od strane privrednog subjekta „Polaritet“ d.o.o. Mostar, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. „Poštovani,

molimo vas pojašnjenje/izmjenu sljedećih stavki:

Na stranici 46 TD-a je traženo dostavljanje tipskih atesta ili protokola za ponudeni tip opreme.

Molimo vas potvrdu da se navedeno ne odnosi na stavke:

7. Konopac sa zastavicama PVC za označavanje mjesta rada (komplet) - ne postoji standard za navedene stavke

6. Elektroizolaciona zaštitna pregradna ploča sa motkom do 36 kV - ne postoji standard za elektroizolacionu pregradnu ploču

3. Beskontaktni indikator napona - ne postoji standard za beskontaktni indikator napona

Za navede stavke koš nije usvojen zajednička europska norma te samim time nije moguće napraviti tipsko ispitivanje za navedene proizvode. U prethodnom postupku za nabavku VN zaštitne opreme pisana je žalba koja je u potpunosti usvojena a predmet žalbe je bio zahtjev TD-a za tipski atest za beskontaktni indikator dok se tipski atest za konopac i pregradnu ploču nije tražio (nije ni navedena norma).“


Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Na stranici 47. tenderske dokumentacije, nakon pasusa „Tipski atesti moraju biti u skladu sa tačkom 19.1 tenderske dokumentacije i ovjereni kod notara. Ukoliko se dostavlja kopija atesta ista mora biti ovjerena. Oznake za ispitani tip opreme u atestu u potpunosti moraju odgovarati oznakama za ponudeni tip proizvoda“ dodaje se pasus „Tipski atesti nisu potrebni za gore navedene stavke pod brojevima: 3. Beskontaktni indikator napona; 6. Elektroizolaciona zaštitna pregradna ploča sa motkom do 36 kV i

7. Konopac sa zastavicama PVC za označavanje mjesta rada (komplet), jer za navedene stavke još nije usvojena zajednička evropska norma, te samim tim nije moguće napraviti tipsko ispitivanje za ove navedene proizvode.“

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-181/2024



“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH  
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379