



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1973-12/2020

Datum: 28.04.2021.g.

PREDMET: Tenderska dokumentacija za JN-OP-1973/2020
- Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru
Pojašnjenje 5

U daljem tekstu je odgovor na pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-OP-1973-18/2020 dana 27.04.2021.g.:

Pitanje:

1. Xi. Stolarski radovi:
 1. Stavka 1. poz A2- Molim Vas da nam pošaljete šemu za ovu stavku
 2. Stavka 3. – Molim Vas da nam pošaljete šemu za ovu stavku
 3. Stavka 1. – za sve pozicije je navedena klasa zvučne izolacije RW=25 do 29 a u šemama se traži 42 dB—Što je tačno?
 4. Stavka 2 za sve pozicije je navedena klasa zvučne izolacije RW=ili> 35dB a u šemama se traži 42 dB—Što je tačno

Odgovor:

1. U Tenderskoj dokumentaciji br. JN-OP-1973-6/2020, Prilog 3-Obrazac za cijenu ponude, točka B. Arhitektura objekta, Građevinsko-zanatski radovi-objekt, u tablici XI. Stolarski radovi opisani su zahtjevi vezano za izvođenje radova na ugradnji i isporuci sobnih vrata. Zahtijevana klasa zvučne izolacije za sve pozicije u stavci 1. je sukladno troškovniku RW=25 do 29 dB i iste treba isporučiti sukladno traženom u troškovniku. Vezano za zahtijevanu klasu zvučne izolacije za sve pozicije u stavci 2. očito je da se radi o tiskarskoj grešci u dijelu koji se odnosi na ograničenje zvučne izolacije jer je umjesto znaka „≤“ navedene znak „≥“. Klasa zvučne izolacije za sve pozicije u stavci 2. treba biti $RW \leq 35$ dB.

Tražene sheme za stavku 1., poz A2 i stavku 3. možete preuzeti sa sljedećeg linka:

<https://www.dropbox.com/sh/awb5fkvhyo7blkv/AACHXXR8jp3pHNR9xogB75kra?dl=0>

Predsjednik Povjerenstva za
nabavu JN-OP-1973/2020

Vitomir Dodig, dipl.ing.el.