



**PONUĐAČIMA KOJI SU PREUZELI TD**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-OP-28/17  
– Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac**

**Pitanje:**

Na strani 115, opštih tehničkih zahtjeva tačkom D.1.4.2.4 propisano je dostavljanje između ostalog :

- Kriterij za procjenu stanja izolacije;
- Ispitne metode na mjestu ugradnje preporučene od proizvođača
- Tabela pregled provedenih tipskih ispitivanja za ponuđeni tip strujnog transformatora u skladu sa važećim BAS EN 60044-1, odnosno BAS EN 61869-1, -2, -3 standardom.

Naše pitanje glasi:

- da li je neophodno dostavljanje kriterija za procjenu stanja izolacije, Ispitnih metoda i tipskog atesta BAS EN 61869-3, jer proizvođač opreme tvrdi da ovakav tipski atest nije potreban, te da se isti odnosi na naponske mjerne transformatore .

**Odgovor:**

1. Nije potrebno dostavljati pregled tipskih ispitivanja u skladu sa BAS EN 61869-3 standardom.

Predsjednik Komisije

mr.sc. Armin Hrustić dipl.ing.el