



**PONUĐAČIMA KOJI SU PREUZELI TD**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-OP-28/17  
– Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac**

**Pitanje:**

Molimo odgovore na sledeća pitanja:

Pitanje br. 1:

Na strani 115, u tački D.1.4.2.4 Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude od ponuđača se traži da uz ponudu dostavi, između ostalog i sledeće:

-"Mjerne skice: dostaviti mjernu skicu za ponuđeni tip mjernog transformatora, mjernu skicu sekundarne priključne kutije i mjernu skicu natpisne tablice aparata;"

Naše pitanje glasi: Da li je ponuđač obavezan dostavljati mjernu skicu sekundarne priključne kutije obzirom da se radi o srednjenaponskom strujnom mjernom transformatoru čiji se sekundarni izvodi nalaze sa strane istog kućišta na kojem su i primarni, pri čemu su isti vidljivi na mjernoj skici samog mjernog transformatora? Smatramo da bi zahtjev dostavljanja skice sekundarne priključne kutije bio opravdan jedino u slučaju nabavke visokonaponskog strujnog mjernog transformatora.

Pitanje br. 2

Na strani 115, u tački D.1.4.2.4 Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude od ponuđača se traži da uz ponudu dostavi, između ostalog i sledeće:

- Kriterij za procjenu stanja izolacije;

Naše pitanje glasi: Obzirom da se radi o srednjenaponskom strujnom mjernom transformatoru kod koga je izolacija epoksidna smola, da li je neophodno dostavljati kriterij za procjenu stanja izolacije?

Pitanje br. 3:

Na strani 115, u tački D.1.4.2.4 Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude od ponuđača se traži da uz ponudu dostavi, između ostalog i sledeće:

- Ispitne metode na mjestu ugradnje preporučene od proizvođača


Naše pitanje glasi: Obzirom da se radi o srednjenaponskim strujnim mjernim transformatorima koji se ispituju odmah nakon proizvodnog procesa te kao gotov proizvod isporučuju krajnjem kupcu i za

koje se od strane proizvođača ne zahtjevaju ispitne metode na mjestu ugradnje, interesuje nas da li je neophodno dostaviti u sastavu ponude "Ispitne metode na mjestu u gradnje preporučene od strane proizvođača". Za tu svrhu jedino možemo dostaviti Izjavu proizvođača da ispitne metode na mjestu ugradnje nisu potrebne? Da li se zahtjev u cjelosti briše, ili smo dužni dostaviti u sastavu ponude izjave proizvođača da ispitne metode na mjestu ugradnje nisu potrebne?

**Odgovor:**

1. Nije potrebno dostavljati mjernu skicu sekundarne priključne kutije.
2. Nije potrebno dostavljati kriterij za procjenu stanja izolacije.
3. Nije potrebno u sastavu ponude dostavljati ispitne metode na mjestu ugradnje od strane proizvođača.

Predsjednik Komisije



mr.sc. Armin Hrustić dipl.ing.el

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402368530009  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06  
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa  
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849  
Raiffeisen Bank 1610450028020039  
Sberbank a.d. 5672411000000702  
Nova Banka a.d. 5550070151342858  
NLB Banka 1320102011989379