



**PONUĐAČIMA KOJI SU PREUZELI TD**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-OP-28/17**  
**– Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac**

**Pitanje:**

Na strani 117, D.1.5. Energetski kabeli 36 kV, ste za nazivni napon kabla naveli:

Nazivni napon U0/U: 20,8/36 kV  
Najviši napon mreže: Um=42 kV  
Standard: IEC 60502-2, DIN VDE 0276

Zahtijevani nazivni napon U0/U: 20,8/36 kV i Um=42 kV je u skladu sa standardom HD 620.

U skladu sa navedenim standardom IEC 60502-2 je:

Nazivni napon U0/U: 20,3/35 kV  
Najviši napon mreže: Um=42 kV

Naše pitanje glasi:

Da li je moguće ponuditi kabal slijedećih karakteristika:

Nazivni napon U0/U: 20,3/35 kV  
Najviši napon mreže: Um=42 kV

**Odgovor:**

Da, moguće je ponuditi kabal slijedećih karakteristika:

Nazivni napon U0/U: 20,3/35 kV  
Najviši napon mreže: Um=42 kV

Predsjednik Komisije

mr.sc. Armin Hrustić dipl.ing.el