ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-316-20 /2023
Datum:03.08 .2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 03.08.2023. godine, pod brojevima protokola: JN-OP-316-16/2023, JN-OP-316-17/2023, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-316-6/2023 u postupku javne nabavke Sanacija građevinskih objekata dostavljen od strane privrednog subjekta „GD KONSTRUKCIJE" DOO, u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje pod brojem protokola JN-OP-316-16/2023:

MOLIM VAS INFO KAKVA JE VRSTA ITISONA, DEBLJINA, TEŽINA I SL

HVALA

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor:

Poštovani,

Itison je od polipropilenskog vlakna, ukupne debljine minimalno 8mm, ukupne mase minimalno 1510 g/m^2 , širina bale 400cm.

Pitanje pod brojem protokola JN-OP-316-17/2023:

STAVKA U ČAPLJINA POD BROJEM 9
sve još treba od sitnog materijala za uzemljenje ograde.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor:

Poštovani,

Odgovoreno je na navedeno s obzirom da je već postavljeno isto pitanje broj protokola JN-OP-316-15/2023.

S poštovanjem,

Zamjenik predsjednika Komisije

JN-OP-316/2023