



Broj: JN-OP-33-14 /17

Datum: 29 .08.2017. godine

PREDMET: Odgovori na pitanja i pojašnjenja Tenderske dokumentacije br. JN-OP-33-08/17 Nabava izgradnje TS 110/x kV Željuša s priključnim dalekovodom

U daljem tekstu je odgovor na pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-OP-33-13/17:

Pitanje 1:

Prema Tenderskom zahtjevu na strani 282 (Stavka: Nadzor i konfiguracija mrežnih elemenata) ponuđena SDH oprema treba imati mogućnost da se konfigurira i nadzire sa postojećeg TNMS sistema iz TK centra u NOS BiH Sarajevo. Ovaj sistem je prema našim saznanjima verzije 12.06.023.0. Dalje, na strani 278 Tendera, u tabeli D.2.1.3.5.1.1. (Ormar SDH opreme), pod stavkom 2.7 zahtijeva se kartica uređaja 8xFE/T (Transparent) koju više nije moguće ponuditi zato što se ne proizvodi i što možemo potkrijepiti izjavama proizvođača.

Pitanje: Da li je umjesto tražene kartice prihvatljiva isporuka switch kartice 8xFE/L2, za koju je neophodno da se ponudi verzija 4.4 softwera za mrežni element? Navedena softverska verzija mrežnog elementa je kompatibilna sa TNMS sistemom verzije 14.1.12 (ili veće), što znači da u tom slučaju ne bi bio moguć daljinski nadzor i konfiguracija. Smatramo da je ovo prihvatljivo s obzirom da ni Investitoru ne odgovara nabavka zastarjelih sistema čak ni ukoliko bi neki ponuđač uspio ponuditi traženo, iz nekih starih zaliha.

Odgovor 1:

Prihvatljivo je da se ponudi kartica 8xFE/L2 umjesto tražene. Podrazumijeva se da LCT software za parametriranje SDH opreme na nivou mrežnog elementa mora podržavati konfiguriranje ponuđene kartice.

Zamjenik Predsjednika Povjerenstva za JN

Vitomir Dodig, dipl.ing.el.