



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-33-18/17

Datum: 07.09.2017. godine

PREDMET: Odgovor na upit za Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-33/17 – Nabavka izgradnje TS 110/x kV Željuša s priključnim dalekovodom

U daljem tekstu su zahtjevi za pojašnjenje ponuđača, zaprimljeni pod brojem: JN-OP-33-16/17 dana 04.09.2017.g., te odgovori na pitanja:

Pitanje 1:

U tenderskoj dokumentaciji se na više mjesta u tehničkoj dokumentaciji za rastavljače poziva na standard IEC 61462 kojim su definisani šuplji kompozitni izolatori koji se ne koriste na rastavljačima. Na rastavljačima se koriste izolatori prema IEC 62231 pa vas molimo da to u tenderskoj dokumentaciji izmijenite.

Odgovor 1:

Na stranama 142, 143, 145, 366, 369 tenderske dokumentacije napravljena je štamparska greška, te umjesto IEC 61462 treba stajati IEC 62231.

Pitanje 2:

U tenderskoj dokumentaciji se na više mjesta u tehničkoj dokumentaciji definišu upravljački napon i napon pomoćnih strujnih krugova u elektromotornim pogonima rastavljača dok napon elektromotora nije definisan.

Molimo da se definiše i napon elektromotora: da li je 220 VDC ili 230 V, 50 Hz.

Odgovor 2:

Napon elektromotora je 220 V DC.

U daljem tekstu je zahtjev za pojašnjenje ponuđača, zaprimljen pod brojem: JN-OP-33-17/17 dana 04.09.2017.g., te odgovor na pitanje:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka 78000 Banja Luka, Marije Burać 7a, Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 Operativna područja: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla	IB: 402369530009 IB: 11001416 BR: 08-50.3.-01-4/06 Ministarstvo pravde BiH Sarajevo	Korisničke banke i brojevi računa UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849 Raiffeisen Bank 1610450028020039 Sberbank a.d. 5672411000000702 Nova Banka a.d. 5550070151342858 NLB Banka 1320102011989379
---	---	--

Pitanje 1:

Da li je moguće dobiti principijelnu jednopolnu šemu TS 110/35/10(20) kV Mostar 10 (Željuša) (prilog 22) u višoj rezoluciji.

Odgovor 1:

Na web strani Elektroprenosa BiH <http://www.elprenos.ba> objavljena je jednopolna šema TS 100/35/10(20) kV Mostar 10 (Željuša) u višoj rezoluciji, te se sa navedene web strane može izvršiti preuzimanje iste.

Predsjednik Komisije za

JN-OP-33/17


mr Amra Omeragić, dipl.ing.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Sberbank a.d. 567241100000702

Nova Banka a.d. 5550070151342858

NLB Banka 1320102011989379