



Broj: JN-OP-33-~~26~~/17

Datum: 14.09.2017. godine

PREDMET: Odgovor na upit za Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-33/17 – Nabavka izgradnje TS 110/x kV Željuša s priključnim dalekovodom

U daljem tekstu su zahtjevi za pojašnjenje ponuđača, zaprimljeni pod brojem: JN-OP-33-20/17 dana 11.09.2017.g., te odgovori na pitanja:

Pitanje 1:

U tenderskoj dokumentaciji, na strani 12, tačka 15.2 pod b) navedeno je sljedeće:

“Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje su izdali primaoci robe/naručioci radova/usluga (vlasnici objekata ili druge ugovorne strane koje sa vlasnikom objekta imaju definisan ugovorni odnos), čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost 4.512.000 KM, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, opis (obim) isporučenih roba i/ili izvedenih radova i/ili izvršenih usluga, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, podatke o vlasniku objekta (naziv, sjedište, kontakt podaci), ukoliko druga ugovorna strana nije i vlasnik objekta i navode o urednom izvršenju ugovora. U slučaju da ugovor za koji se dostavlja potvrda o urednom izvršenju pored poslova zahtijevanih ovom tenderskom dokumentacijom (definisanih u tački 15.1 pod pojmom “karakter i kompleksnost slični”) obuhvata i druge poslove, potrebno je da u potvrdi pored naziva predmeta ugovora i ukupne vrijednosti ugovora bude izdvojeno naveden i opis poslova koji su predmet ove tenderske dokumentacije kao i vrijednost koja se odnosi na te poslove.”

Vezano za tenderski zahtjev da u potvrdi izdvojeno stoji opis poslova i vrijednost poslova koji su predmet ove tenderske dokumentacije, da li je moguće da ponuđač da izjavu na svom memorandumu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u kojoj će navesti opis i vrijednost poslova koji su predmet nabavke?

Odgovor 1:

Na strani 13, tč. 15.2 b) Tenderske dokumentacije navedeno je:

“Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti data na memorandumu **primaoca roba/naručioca radova/usluga**, ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica **primaoca roba/naručioca radova/usluga**.”

Nadalje je definisano:

“U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, IB: 11001416

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06

Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Sberbank a.d. 567241100000702

Nova Banka a.d. 5550070151342858

NLB Banka 1320102011989379

učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.”

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom, potvrdu o uredno izvršenom ugovoru može izdati isključivo **primalac roba/naručilac radova/usluga** i **samo takva potvrda bit će uzeta u razmatranje** kod ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača. **Jedino u slučaju da se takva potvrda ne može dobiti od ugovorne strane iz objektivnih razloga**, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima **uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede.**

Pitanje 2:

Također, vezano za formu Spisak izvršenih ugovora (Prilog 17), kolona 7., u kojem je navedeno: “Opis ugovora (Navod o uspješnom izvršenju ugovora)”, da li ponuđač popunjava samo navod DA ili je pored toga potrebno i navesti cijeli opis poslova?

Odgovor 2:

U koloni 7. Priloga 17 “Forma spiska izvršenih ugovora u posljednje 3 godine” Tenderske dokumentacije dovoljno je da ponuđač popuni navod o uspješnosti izvršenja ugovora, odnosno nije potrebno navoditi cijeli opis poslova s obzirom da opis (obim) isporučenih roba i/ili izvedenih radova i/ili izvršenih usluga treba biti sadržan u okviru potvrde o uredno izvršenom ugovoru.

U daljem tekstu su zahtjevi za pojašnjenje ponuđača, zaprimljeni pod brojem: JN-OP-33-21/17 dana 11.09.2017.g., te odgovori na pitanja:

Pitanje 1:

Da li se za SN odvodnike prenapona u Tablicama tehničkih detalja (br. 22, 23 i 24) može ponuditi i odvodnik klase 2 ukoliko zadovoljava sve ostale navedene zahtjeve a umjesto klase 3 kako stoji u navedenim Tablicama?

Odgovor 1:

Da, prihvatljivi su i odvodnici klase 2 na SN stranama ukoliko zadovoljavaju sve ostale zahtjeve.

Pitanje 2:

Kod 123 kV prekidača s jednopolnim upravljanjem zahtijevan je jedan (1) senzor gustoće po polu (12. TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS, točka 25., strana 364 od 572.) za vanjsku kontrolu SF6 plina. S obzirom da neki proizvođači imaju prekidač s jednopolnim upravljanjem na zajedničkom postolju i nema potrebe da svaki pol ima svoj senzor, molimo da potvrdite da je dovoljno ponuditi jedan (1) senzor gustoće po prekidaču?

Odgovor 2:

Radi ekoloških i pogonskih razloga kod VN prekidača svaka zasebna plinska zona mora biti opremljena senzorom gustoće plina, bez obzira na način upravljanja i vrstu pogona. Znači, bez

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
IB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

obzira na jednopolno ili trolepolno upravljanje, ako se radi o tri plinske zone treba isporučiti jedan senzor gustoće po polu odnosno tri senzora gustoće po prekidaču, a ako se radi o jednoj plinskoj zoni dovoljan je jedan senzor gustoće po prekidaču.

U daljem tekstu je zahtjev za pojašnjenje ponuđača, zaprimljen pod brojem: JN-OP-33-22/17 dana 11.09.2017.g., te odgovor na pitanja:

Pitanje 1:

Kod 24 kV ćelija (ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE 24 kV ĆELIJA, točka 1., strana 207. od 572.) zahtijevana maksimalna širina ćelije je 1000 mm. Da li je prihvatljiva širina ćelije 1100 mm?

Odgovor 1:

Nije prihvatljiva širina ćelije veća od maksimalno definisane Tenderskom dokumentacijom. Naime, radi se o standardiziranim dimenzijama ćelija koje je Elektroprenos BiH nabavljao i ranije, tako da se posjeduju saznanja da više proizvođača proizvode ćelije zahtijevanih dimenzija. U slučaju bilo kakvih hitnih zamjena ili preraspodjele, u slučaju nestandardnih dimenzija (kakve bi bile ćelije širine 1100 mm) to ne bi bilo moguće realizovati.

S druge strane, kod planiranja zgrade za smještaj SN postrojenja, uvažavajući i ekonomski aspekt (cijena izgradnje zgrade), vodilo se računa o broju i maksimalnoj dimenziji ćelija koje mogu biti montirane u jednom redu, kako bi se obezbijedio dovoljan manipulativni prostor za pregled i održavanje ćelijama tokom njihove eksploatacije.

U daljem tekstu je zahtjev za pojašnjenje ponuđača, zaprimljen pod brojem: JN-OP-33-23/17 dana 13.09.2017.g., te odgovor na pitanja:

Pitanje 1:

Pitanje se odnosi na Prilog 17 - Forma spiska izvršenih ugovora u posljednje 3 godine stranica 513/572 tenderske dokumentacije. U koloni 7. piše Opis ugovora (Navod o uspješnom izvršenju ugovora), da li tu treba napisati šta opis ugovora (šta je rađeno u sklopu ugovora) ili samo napisati „DA“ tj. potvrditi da postoji navod o uspješnom izvršenju ugovora.

Odgovor 1:

Odgovor na predmetno pitanje dat je u okviru odgovora na pitanja ponuđača zaprimljena pod brojem: JN-OP-33-20/17 dana 11.09.2017.g. (odgovor br. 2).

Predsjednik Komisije za
JN-OP-33/17


mr Amra Omeragić, dipl.ing.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, IB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 567241100000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379