



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-499-15/2022

Datum: 06.09.2022. godine

**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-499/2022 – Nabavka robe: Izolatori i odvodnici prenapona na dalekovodima iz TS Višegrad

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-OP-499-11/2022 dana 31.08.2022., te pojašnjenje tenderske dokumentacije :

Kako bismo sa tehničke strane ponudili optimalno rješenje te Vi povećali konkurentnost u potpunosti se slažemo sa Pitanjem br.1 koje Vam je postavio drugi ponuđač a koje se odnosi na kratkotrajno i dugotrajno opterećenje SLL i SSL odvodnika stavka 3. VN linijski odvodnik prenapona 123 kV za montažu na vodič dalekovoda.

Što se tiče linijskog odvodnika, specifikacija specificira iste vrijednosti (SLL/SSL 14/21 kNm) kao i za stanični odvodnik, što mi mislimo da nema smisla, budući da su linijski odvodnici fleksibilno montirani na HV-vodič putem stezaljke. Sam HV-vodič također je fleksibilan i može se njihati/vibrirati u sva tri smjera (x, y, z).

To znači da za odvodnik koji fleksibilno visi na visokonaponskom vodiču, bez obzira na to koje će se opterećenje savijanja pojaviti (biti primijenjeno) na gornjem terminalu odvodnika, isto će se opterećenje savijanja jednostavno prenijeti dalje na njegov donji terminal, ali samo tijelo odvodnika neće biti opterećeno (slobodno visi na vodiču, nije kruto fiksiran kao stanični odvodnik prenapona). Nadalje, odvodnik prenapona sa takvim veličinama je dvostruki teži cca. 90 kg prema 50 kg.

Dakle, naše pitanje je:

Zašto je ovo veliko mehaničko opterećenje potrebno za linijski odvodnik? Postoji li neki poseban tehnički razlog za to? Da li su Vam za njega prihvatljive veličine SLL=7 kNm i SSL=10 kNm (testirano prema IEC 60099-4 standardu za odvodnike prenapona)

Odgovor:

Kao odgovor na vase postavljeno pitanje napravljena je izmjena i pojašnjenje tenderske dokumentacije br. JN-OP-499-13/2022 od 05.09.2022. godine, te su shodno tome predložene veličine iz vašeg zahteva SLL= 7 kNm i SSL= 10 kNm prihvatljive.

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-499/2022

Benjamin Mehić

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550  
Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009  
IB: 11001416  
BR: 08-50.3.-01-4/06  
Ministarstvo pravde BiH  
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa  
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849  
Raiffeisen Bank 1610450028020039  
Sberbank a.d. 5672411000000702  
Nova Banka a.d. 5550070151342858  
NLB Banka 1320102011989379