



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-499/2022 – Nabavka robe: Izolatori i odvodnici prenapona na dalekovodima iz TS Višegrad

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-OP-499-12/2022 dana 05.09.2022., te pojašnjenje tenderske dokumentacije :

U PRILOGU 8 - TEHNIČKI ZAHTRAJEVI I SPECIFIKACIJE, u za štapne izolatore je navedeno : Uz ponudu je ponuđač obavezan da dostavi tipska ispitivanja provedena na istom tipu izolatora, navedenom u ponudi.

PITANJE: Da li se moraju dostaviti kompletna ispitivanja ili je dovoljno dostaviti njihove sažetke o provedenim tipskim ispitivanjima, kao što je to moguće kod odvodnika prenapona. Ukoliko se dostavljaju sažeci tipskih ispitivanja moraju sadržavati minimalno:

- Naziv proizvođača opreme,
- Vrsta opreme koja se ispitivala,
- Tip opreme (oznaka),
- Vrsta testa koji se izveo (IEC),
- Naziv laboratorije u kojoj je test izveden,
- Datum obavljanja testa,
- Uspješnost testa.

Odgovor: U prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, u poglavlju “Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude“ (strana 40) navedeno je slijedeće:

Uz ponudu je ponuđač obavezan da dostavi tipska ispitivanja provedena na istom tipu izolatora, navedenom u ponudi. Pod istim tipom podrazumijeva se izolator istog specifičnog mehaničkog opterećenja (SML), preskočnog rastojanja, dužine klizne staze, nagiba, prečnika i razmaka rebara, i zaštitne armature ukoliko ona predstavlja integralni dio izolatora, kao i ponuđeni izolator. Prema odredbi člana 11.1 standarda BAS EN/IEC 61109 mogu se prihvatiti električna ispitivanja i na izolatorima istog dizajna tako da se interpolacijom potvrde specificirane vrijednosti za ponuđeni tip izolatora. Tipska ispitivanja se vrše prema standardu BAS EN/IEC 61109.

Shodno tome ponuđač je dužan da dostavi kompletna tipska ispitivanja na istom tipu izolatora, uz mogućnost prihvatanja električnih ispitivanja na izolatorima istog dizajna tako da se interpolacijom potvrde specificirane vrijednosti za ponuđeni tip izolatora, prema odredbi člana 11.1 standarda BAS EN/IEC 61109.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-499/2022

Benjamin Mehić