



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-499-23/2022

Datum: 09.09.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke JN-OP-499/2022 – Nabavka robe: Izolatori i odvodnici prenapona na dalekovodima iz TS Višegrad

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-OP-499-18/2022 dana 07.09.2022., te pojašnjenje tenderske dokumentacije:

Pitanje:

Da li je prihvatljivo isporučiti brojač koji ima samo daljinsko očitavanje traženih podataka, jer je svakako i radi mjesta montaže (dalekovodni stubovi, ispod portala 110kV) teško je pristupiti brojaču i izvršiti direktno očitavanje.

Odgovor:

Brojač prorade odvodnika prenapona treba da bude u skladu sa zahtjevima iz TD navedene u Tabeli 4. i kompatibilan sa uređajem za daljinsko očitavanje, a što je na osnovu upita jednog od ponuđača navedeno u izmjeni i pojašnjenju br. JN-OP- 499-13/2022 od 05.09.2022. godine.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-499/2022

Benjamin Mehić