



Broj: JN-OP-600-8/2023

Datum: 07.09.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 04.09.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-600-7/2023, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-600/2023 u postupku javne nabavke Provodni izolatori 110 kV, dostavljen od strane privrednog subjekta Inving Invest Inženjering d.o.o. Prijedor kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje 1.

Tenderskom dokumentacijom, tačka 17, pod 7) Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke, se između ostalog zahtijeva da se uz ponudu dostavi:

- Izvještaje o provedenim tipskim ispitivanjima ponuđenih izolatora prema BAS EN/IEC standardu ili ekvivalentu, pri čemu Izvještaji o provedenim tipskim ispitivanjima ne smiju biti stariji od deset (10) godina, a trebaju biti izdati od strane akreditovane laboratorije. Ukoliko su Izvještaji o tipskim ispitivanjima izolatora stariji od zahtijevanih tenderskom dokumentacijom neophodno je dostaviti Izjavu proizvođača izolatora, potpisanu i ovjerenu pečatom proizvođača, da nije došlo do modifikacije ili izmjene u konstrukciji ponuđenog izolatora.

S obzirom da ugovorni organ stavke nabavke definiše preciznim tipom opreme ovakav zahtjev je u potpunosti bespredmetan. Ugovorni organ zahtijeva:

Stavka 1: Tip kao: OTF 550/123-0, E=0.0, Proizvođač: Končar ili ekvivalent

Stavka 2: Tip kao: COT 550-800 L300, Proizvođač: TRENCH FRANCE SAS ili ekvivalent

Stavka 3: Tip kao: GOB 550, Kat.b.: LF 123061-K, Proizvođač: ASEA ili ekvivalent.

Predmetni provodni izolatori su već duže vrijeme korišteni u transformatorima ugovornog organa pa ne vidimo potrebu za naknadnim dostavljanjem izvještaja o ispitivanju tipa.

Pogotovo nema smisla vremensko ograničenje na period od 10 godina jer je UO svjestan da se tipska ispitivanja provode jednom, a da se ponavljaju samo u slučaju promjene karakteristika. Podsjećamo da je isti predmet nabavke bio u postupku JN-OP-1762/2022 kada ugovorni organ nije zahtijevao izvještaje o tipskim ispitivanjima. Izvještaji o tipskim ispitivanjima su često povjerljivi i proizvođači ih nerado dostavljaju. Stoga ovaj novouneseni zahtjev unosi sumnju u transparentnost postupka.

Smatramo da je zahtjev za tipskim ispitivanjima zalutao iz nekih drugih predmeta javne nabavke te da ga u cilju racionalizacije treba povući iz predmetnog postupka.

Pitanje 2:

Rok isporuke u predmetnom postupku je definisan na 120 dana. Ovaj rok je prema trenutnim informacijama od strane predstavnika proizvođača čiji tipovi su eksplicitno navedeni u tenderskoj dokumentaciji prekratak.

Molimo Ugovorni organ da produži rok za realizaciju ugovora na 180 dana.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Ponuđačima je dozvoljeno da uz ponudu, umjesto kompletnog Izvještaja o provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđeni tip opreme, dostave sažetak Izvještaja o provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđeni tip opreme uz uslov da je ponuđač u obavezi da dostavi na uvid kompletne Izvještaje o provedenim tipskim ispitivanjima na eventualni zahtjev Ugovornog organa, u toku evaluacije ponuda. Ako ponuđač na zahtjev Ugovornog organa ne dostavi tražene protokole na uvid, ponuda će se smatrati nepotpunom i kao takva će biti odbačena. Sažetak Izvještaja o provedenim tipskim ispitivanjima mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

- Proizvođač
- Tip
- Mjerna skica aparata koji je predmet tipskog ispitivanja
- Vrsta ispitivanja
- Naziv laboratorije u kojoj je izvršeno ispitivanje
- Datum
- Ocjena uspješnosti o provednom ispitivanju.

Ugovorni organ ostaje da Izvještaji/sažeci Izvještaja o provedenim tipskim ispitivanjima ponuđenih izolatora prema BAS EN/IEC standardu ili ekvivalentu, ne smiju biti stariji od deset (10) godina, a trebaju biti izdati od strane akreditovane laboratorije. Ukoliko su Izvještaji/sažeci Izvještaja o tipskim ispitivanjima izolatora stariji od zahtijevanih tenderskom dokumentacijom neophodno je dostaviti Izjavu proizvođača izolatora, potpisanu i ovjerenu pečatom proizvođača, da nije došlo do modifikacije ili izmjene u konstrukciji ponuđenog izolatora.

2. Ugovorni organ je saglasan da se produži rok za realizaciju Ugovora na 180 dana.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-600/2023



/ Gordana Ćirić /

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3 -01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Sberbank a.d. 5672411000000702

Nova Banka a.d. 5550070151342858

NLB Banka 1320102011989379