



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-657-⁹/2025
Datum: 19-12-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.12.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-657-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-657/2025 u postupku javne nabavke robe: Pomoćni releji, kontakti i ostala oprema za MRT, dostavljen od strane privrednog subjekta (BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o.), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Poštovani,

Na poz.1 i poz.3 se traže pomoćni kontakti za automatski osigurač, 1NO+1NC, 5-250 VAC/DC, 6A. Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva, nismo imali priliku da na tržištu vidimo pomoćni kontakt nekog proizvođača koji može da na 250Vdc podnese struju 6A. Molimo vas da nam date dodatne informacije za te pozicije, odnosno, koji tip / proizvođač ste do sad koristili za te potrebe?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude za LOT 3 i Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacija za LOT 3 u tabeli A.SA – Operativno područje Sarajevo na poziciji 1 i poziciji 3 na str. 41 i str. 57 tenderske dokumentacije, štamparskom greškom, navedena je za pomoćni kontakt struja 6A, a treba 2-6A, kao na svim ostalim pozicijama za automatske zaštitne prekidače.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-657/2025