



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.12.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-657-8/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-657/2025 u postupku javne nabavke robe: Pomoćni releji, kontaktori i ostala oprema za MRT, dostavljen od strane privrednog subjekta (BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o.), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Poštovani, na poz.3 traži se rele 7PA2742-0AA00-3. U zvaničnoj SIEMENS dokumentaciji, varijanta 3 se ne spominje, pa je vjerovatno greška. Da li je prihvatljiv rele 7PA2742-0AA00-2 ?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Ako mislite na dio koji se odnosi na LOT 1 - Nabavka pomoćnih releji, kontaktera i ostale opreme za MRT OP Banja Luka, u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacija za LOT 1 u tabeli A.BL – Operativno područje Banja Luka, pozicija 3 na str. 53 tenderske dokumentacije, da prihvatljiv je relej tip kao 7PA2742-0AA00-2.

Štamparskom greškom, naveden je brzi trip relej - Upravljački napon 220 DC 4 C/O kontakta vrijeme isklopa 8 ms Tip kao: SIEMENS 7PA2742-0AA00-3, a treba Tip kao: SIEMENS 7PA2742-0AA00-2.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-657/2025