



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-665-9/2022

Datum: 02.08.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje na upit vezano za nabavku broj: JN-OP-665/2022

Pitanje (JN-OP-665-7/2022):

U tabeli 4. Tehnička specifikacija, u koloni "zahtijevane karakteristike" navedeno je proizvođač ABB i tip VD4/P 12.06.25 za 10 kV prekidač te proizvođač ABB i tip VD4/P 24.06.25 za 20 kV prekidač.

Molimo Vas da potvrdite da je moguće nuditi prekidač drugog proizvođača a koji ispunjava sve zahtijevane karakterisitke.

Odgovor:

U tenderskoj dokumentaciji u prilogu 8 u napomeni tehničkih specifikacija navedeno je da se prekidači ugrađuju u postojeće ćelije postrojenja 10 kV odnosno 20 kV proizvođača ABB tip UniGear ZS.

Obzirom na jako puno tehničkih detalja od kojih zavisi funkcionalnost isporučenih prekidača u postojećim ćelijama tipa UniGear ZS (što se mora dokazati provođenjem tipskih i rutinskih testova zahtjevanih odgovarajućim standardima) samo prekidač ABB traženog tipa može biti adekvatan.

PREDSJEDNIK KOMISIJE


Mensur Salihović, dipl.inž.el.