



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-665-11/2022

Datum: 02.08.2022. godine

PREDMET: Pojašnjenje na upit vezano za nabavku broj: JN-OP-665/2022

Pitanje (JN-OP-665-8/2022):

U Prilogu 8. na strani 40 tenderske dokumentacije je navedeno sljedeće: "Akreditacija laboratorije treba biti izdata od strane nacionalne akreditacijske kuće. Istu dostaviti uz ponudu, na uvid.", kao i "Ponuda treba sadržavati i zbirni tabelarni pregled koji će za ponuđeni prekidač koji je predmet tipskog ispitivanja prezentirati minimalno sljedeće podatke (...)". dok je u tački 3.2. navedeno da je isto potrebno dostaviti po potpisu Ugovora.

Molimo da potvrdite da je, što se tiče tehničke dokumentacije, uz ponudu obavezno dostaviti samo dokumente navedene u tački 3.1. :

- Popunjena tabela tehničke specifikacije (tačka 4.) i opšti i detaljni tehnički zahtjevi za prekidač (tačka 1. i tačka 2.), sve potpisano i ovjereno
- Mjerna skica za ponuđeni tip prekidača
- Kataloška dokumentacija za ponuđeni tip prekidača

Odgovor:

Uz ponudu je obavezno dostaviti samo dokumente navedene u tački 3.1. Priloga 8. tenderske dokumentacije.

PREDSJEDNIK KOMISIJE


Mensur Salihović, dipl.inž.el.