



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-670-6/2022

Datum: 14.07.2022. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA

Broj javne nabavke: JN-OP-670/2022

Naziv nabavke:

Servis regulacionih sklopki

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Banja Luka, juli 2022. godine

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5872411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

S A D R Ž A J

OPŠTI PODACI.....	1
1. Podaci o ugovornom organu	1
2. Komunikacija i razmjena informacija.....	1
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	2
4. Redni broj nabavke	2
5. Podaci o postupku javne nabavke	2
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....	3
6. Opis predmeta nabavke.....	3
7. Oznaka i naziv iz JRJN	3
8. Količina predmeta nabavke.....	3
9. Tehničke specifikacije	3
10. Mjesto izvršenja usluga.....	3
11. Rok izvršenja usluga i garantni period.....	4
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU	5
12. Lična sposobnost.....	5
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti	7
14. Ekonomska i finansijska sposobnost.....	7
15. Tehnička i profesionalna sposobnost	8
16. Uslovi za grupu ponuđača	10
PODACI O PONUDI.....	12
17. Sadržaj ponude	12
18. Način pripreme ponude	13
19. Jezik i pismo ponude	14
20. Način dostavljanja ponuda	15
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda.....	15
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	16
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda	16
24. Cijena ponude.....	17
25. Kriterijum za dodjelu ugovora	18
26. Period važenja ponude	18
27. Nacrt ugovora.....	19
28. Zaključivanje ugovora.....	19
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE	21
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije.....	21
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja	21
31. Podugovaranje.....	22
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)	23
33. Rok za donošenje odluke o izboru	23
34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču	24
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	24
36. Neprirodno niska cijena ponude.....	25
37. Provjera računске ispravnosti ponude.....	25
38. Preferencijalni tretman domaćeg.....	26

39.	Sukob interesa	26
40.	Pouka o pravnom lijeku.....	27
41.	Garancija za ozbiljnost ponude	27
42.	Garancija za uredno izvršenje ugovora	28
43.	Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu	29
44.	E – aukcija.....	29
PRILOZI		31
PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE		32
PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU.....		33
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE		36
PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE.....		45
PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.....		46
PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.....		47
PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.....		48
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE		49
PRILOG 9 - NACRT UGOVORA		76
PRILOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE		84
PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA		85
PRILOG 12 - FORMA GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU		86

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Raiffeisen Bank, račun br. 1610450028020039
- Sberbank a.d, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- NLB Banka, račun br. 1320102011989379

Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespodentna banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši kroz sistem „E – nabavke“, kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.

2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske

dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. stav (4) ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-670/2022

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki:

Posebna odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki broj U-19-4/2022 od 29.03.2022.godine:

Stavka II.4 Servis regulacionih sklopki (320.000,00 KM)

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke

5.2 Podjela na lotove

NE

5.3 Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi: 320.000,00 KM

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: NABAVKA USLUGA

5.5 U ovom postupku javne nabavke ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

6.1 Predmet ovog postupka je nabavka usluge servisa regulacionih sklopki energetskih transformatora, za sljedeća Operativna područja:

- Operativno područje Sarajevo
- Operativno područje Banja Luka
- Operativno područje Mostar
- Operativno područje Tuzla

7. Oznaka i naziv iz JRJN

JRJN: 50000000-5 Usluge održavanja i popravki

8. Količina predmeta nabavke

8.1 Količina predmeta nabavke definisan je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude i Prilogom 8- Tehnički zahtjevi i specifikacije.

9. Tehničke specifikacije

9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 8, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva.

10. Mjesto izvršenja usluga

10.1 Mjesto pružanja usluga definisano je Prilogom 8- Tehnički zahtjevi i specifikacije

10.2 **Ponuđačima će biti omogućen obilazak mjesta ili lokacije za izvršenje usluga** na lokaciji trafostanica koje su definisane u Prilogu 8- Tehnički zahtjevi i specifikacije Svi zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem zatražiti obilazak mjesta ili lokacije na način naveden u tački 2.2 tenderske dokumentacije. Ugovorni organ će pisanim putem obavijestiti ponuđača o terminu obilaska mjesta ili lokacije.

Osoba ispred ugovornog organa zadužena za obilazak mjesta ili lokacije je Begić Irma, kontakt telefon +387 35 304 902.

Obilazak mjesta ili lokacije nije uslov za dostavljanje ponude. Ponuđači koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvršiti usluge, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom.

11. Rok izvršenja usluga i garantni period

11.1 Rok za izvršenje kompletnih ugovornih obaveza je maksimalno 240 (dvijestotinečetdeset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

11.2 **Zahtijevani garantni period** na izvršenu uslugu je **minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci ili 20000 operacija**, te počinje teći od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama bez uslovnih primjedbi

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na portalu javnih nabavki.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ponuda će biti odbijena ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka (objave obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki), posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog

prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1 Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nije ispunjen minimalni uslov:

- da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabavke.

14.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača**, koja ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, a dostavlja se u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, i na osnovu dostavljenih običnih kopija sljedećih dokumenata:

- **poslovni bilans, odnosno bilans uspjeha** za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.
- Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da je ponuđač ostvario prihod za period ne duži od poslednje tri finansijske godine, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabavke.

14.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.

Napomena:

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 14.1, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 320.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga popravki i inspekcije regulacionih sklopki VN transformatora.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 49. ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) a) **Spisak izvršenih ugovora o izvršenju usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 320.000,00 KM, u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
- b) Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje su izdali primaoci usluga**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost 320.000,00 KM, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti data na memorandumu primaoca robe ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica primaoca usluga.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predocjenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može od Ponuđača čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti ponovnu provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako Ponuđač, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora. Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o

njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tačkama 14.1 (ekonomska i finansijska sposobnost), 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) i tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- Izjavu iz člana 47. ZJN (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuđača koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost (bilans uspjeha).

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili

članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 14. Ekonomska i finansijska sposobnost
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (2) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 7 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. **Tehnički detalji**, popunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa formom datom u Prilogu 8 – **Tehnički zahtjevi i specifikacije**;
 2. **Ovjereni izjava ili potvrda od strane najmanje dva proizvođača regulacionih sklopki** (ili rezervnih dijelova za iste, npr. MR, Elin, Asea i dr.) **o uzajamnoj saradnji** sa ponuđačem.
 3. Kao prilog navedenim dokumentima potrebno je i da **ponuđač** dostavi svoju referens listu obavljenih radova na servisu/remontu/inspekciji regulacionih sklopki energetskih transformatora sa primarnim naponskim nivoom 110 kV i više.
- 8) **Nacrt ugovora** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;

- 9) **Original garancije za ozbiljnost ponude** u obliku безусловne bankovne garancije u skladu sa tačkom 42. tenderske dokumentacije, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 10;
- 10) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 11) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i sve štampane kopije ponude se uvezuju na gore opisan način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. **CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj kovrti stavljenom u kovrtu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numeriše, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu („U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude.

18.6 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)**, te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Izvršioca” i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na drugom jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini (npr. njemački, francuski,...), ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampane kopije ponude se dostavljaju zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- **„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka**
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,
- broj nabavke: **JN –OP-670 /2022,**
- naziv predmeta nabavke: **Servis regulacionih sklopki**
- naznaka: **„NE OTVARAJ – do 16.08.2022. godine do 12:00 časova“.**

20.4 Dopusštenost dostave alternativnih ponuda: Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda

20.5 Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača, biće odbačene.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2022. godine do 11:30 časova.**

21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati **16.08.2022. godine u 12:00 časova**, u prostorijama Ugovornog organa „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- cijena ponude (bez PDV-a);
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
- broj nabavke: **JN – OP – 670/2022**

- naziv predmeta nabavke: **Servis regulacionih sklopki**
- naznaka: „**NE OTVARAJ – do 16.08.2022. godine do 12:00 časova**“.

23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih broјčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.

24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (brojevima i slovima).

- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
 - sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
 - sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - cijenu prevoza i špediterske usluge;
 - osiguranje;
 - cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

- 25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**
- 25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.
- 25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

26. Period važenja ponude

- 26.1 Ponude moraju da važe stotinudvadeset (120) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude.
Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produziće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ozbiljnost ponude sa produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.
- 26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.
- 26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt ugovora

- 27.1 Nacrt ugovora je dat u Prilogu 9 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt govora čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt ugovora njegova ponuda neće biti odbačena.

28. Zaključivanje ugovora

- 28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog ugovora će odgovarati nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga ugovora u skladu sa predmetom nabavke.
- 28.2 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.

28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. ZJN, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
- propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
- u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili
- propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
- propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
- odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

28.4 U slučaju podjele nabavke na lotove, ugovor se zaključuje za svaki lot posebno.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu „E-nabavke“, u skladu sa članom 55. ZJN i članom 1. stav (3) tačka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14, 53/15).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani u sistemu „E-nabavke“, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu „E – nabavke“. Objavom tenderske dokumentacije na sistemu „E – nabavke“ onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) ZJN. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.4 Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) ZJN računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
- 29.5 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije u sistemu „E – nabavke“, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu „E – nabavke“. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument u sistemu „E – nabavke“.
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu, u sistemu „E – nabavke“, tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponude, a odgovor s pojašnjenjem kroz sistem „E – nabavke“ dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa sistema „E – nabavke“.
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode

njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.

- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta mjestu izvršenja usluga, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije za izvršenje usluga .
- 30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Izvršioca o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
 - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
 - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Izvršilac će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;
- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.elprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti

ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4 Nacrta ugovora, (Prilog 9 ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.

35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju

(informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.

35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN.

36. Neprirodno niska cijena ponude

36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.

36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, izvršenih usluga ili građevinske metode;
- b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova;
- c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
- d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, izvršavaju usluge ili se izvode radovi;
- e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN.

36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da izvrši usluge po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računске ispravnosti ponude

37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računске ispravnosti ponude. Ugovorni organ će

neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

38.1 Ugovorni organ neće primijenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20), prestala da važi 01.06.2021. godine.

39. Sukob interesa

39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (2) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 7 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.

39.3 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. ZJN), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbacena ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili
- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) ZJN, ili postoje druge okolnosti koje dovode do sukoba interesa u skladu sa važećim propisima u BiH.

40. Pouka o pravnom lijeku

- 40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN.
- 40.2 Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.
- 40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN.
- 40.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.
- 40.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.
- 40.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja prosljediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. Garancija za ozbiljnost ponude

- 41.1 Ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke dužni su da uz ponudu dostave originalnu **beuslovnu bankarsku garanciju** za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je **1,5% procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno 4.800,00 KM** (riječima: četirihiljadeosamsto KM) ili u slučaju stranog ponuđača protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana.

- 41.2 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu („U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u formi datoj u Prilogu 10 tenderske dokumentacije.
- 41.3 Ukoliko svi gore navedeni uslovi za dostavljanje garancije ne budu ispunjeni, ponuda će biti odbijena.
- 41.4 Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. U ovom slučaju, garancija se dostavlja u traženom iznosu zbirno, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.
- 41.5 Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršiće se u skladu sa odredbama **Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora** („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14).

42. Garancija za uredno izvršenje ugovora

- 42.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu безусловnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ponuđača Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2 tenderske dokumentacije, tačka 9 b.
- 42.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 11 tenderske dokumentacije.
- 42.3 Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Izvršilac ne uspije da izvrši svoje ugovorene obaveze.
- 42.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

43. Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu

- 43.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je da nakon primopredaje usluga a prije uplate po okončanoj situaciji, dostavi Ugovornom organu bankovnu garanciju na iznos od 2 (dva) % ukupno ugovorene vrijednosti bez PDV-a, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom periodu, sa rokom važnosti, ponuđeni garantni period, plus 30 dana.
- 43.2 Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 12 tenderske dokumentacije.

44. E – aukcija

- 44.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16).
- 44.2 E – aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje:
- podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže,
- a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu E – nabavke.
- 44.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije u sistemu E – nabavke. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme u sistemu E – nabavke. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 časova. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.
- 44.4 Svi ponuđači koji su podnijeli **prihvatljive** ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistema E – nabavke o sljedećem:
- a) datumu i vremenu početka E – aukcije,
 - b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;
 - c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;
 - d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;
 - e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude;
 - f) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.
- 44.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije.
- 44.6 Svako snižavanje cijene ponude u slučaju najniže cijene, kao kriterijuma za dodjelu ugovora, je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.
- 44.7 Sistem E – nabavke šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN.

- 44.8 Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN.
- 44.9 U skladu sa članom 3 stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.
- 44.10 Izmjena, otkazivanje ili ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije.

PRILOZI

Prilog 1 - Popis dokumentacije

Prilog 2 - Obrazac za ponudu

Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude

Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije

Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN

Prilog 6 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. ZJN

Prilog 7 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN

Prilog 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije

Prilog 9 - Nacrt ugovora

Prilog 10 - Forma garancije za ozbiljnost ponude

Prilog 11 - Forma garancije za uredno izvršenje ugovora

Prilog 12- Forma garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu

PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: JN-OP-670/2022 Servis regulacionih sklopki

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: __. __. 2022. godine.

**UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH**

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

IZJAVA PONUĐAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: _____. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-670-6/2022, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku Servis regulacionih sklopki, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi ____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.

5. Podugovaranje:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

6. Garancija za ozbiljnost ponude je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

7. Rok za izvršenje usluga je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

8. Garantni period na izvršenu uslugu je ____ (_____) mjeseci od primopredaje usluga
9. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:
- a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.
 - b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

Tabela 1.- OP Sarajevo					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.1.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/10 kV Sarajevo 5, prema stavci 1.1. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.2.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T2 u TS 110/10 kV Sarajevo 5, prema stavci 1.2. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.3.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/10 kV Sarajevo 4, prema stavci 1.3. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.4.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T2 u TS 110/35/10 kV Pale, prema stavci 1.4. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.5.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T2 u TS 110/35/10 kV Sarajevo 13, prema stavci 1.5. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.6.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/10 kV Fojnica, prema stavci 1.6. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.7.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/35/10 kV Cementara Kakanj, prema stavci 1.7. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.8.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/20/10 kV Travnik 2, prema stavci 1.8. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		

Tabela 1.- OP Sarajevo					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.9.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/35/10 kV Zenica 3, prema stavci 1.9. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
1.10.	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T2 u TS 110/35/10 kV Foča, prema stavci 1.10. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
Ukupna cijena bez PDV-a:					

Tabela 2.-OP Banja Luka

R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
2.1	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T10 u TS 110/20 kV Banja Luka 4, prema stavci 2.1. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.2	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T10 u TS 110/20 kV Ukrina, prema stavci 2.2. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.3	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T10 u TS 110/20 kV Novi Grad, prema stavci 2.3. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.4	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T20 u TS 110/20/35 kV Kotor Varoš, prema stavci 2.4. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.5	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T10 u TS 110/35/10 kV Jajce 1, prema stavci 2.5. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.6	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T20 u TS 110/35/10 kV Jajce 1, prema stavci 2.6. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
2.7	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T10 u TS 110/35/10 kV Drvar, prema stavci 2.7. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		

Tabela 2.-OP Banja Luka					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
2.8	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T211 u TS 220/110/10,5 kV Bihać 1, prema stavci 2.8. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije.	kom	1		
Ukupna cijena bez PDV-a:					

Tabela 3.-OP Mostar					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
3.1	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR2 u TS 110/x kV Široki Brijeg prema stavci 3.1. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.2	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T2 u TS 110/x kV Tomislavgrad prema stavci 3.2. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.3	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR5 u TS 400/x kV Mostar 4 prema stavci 3.3. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.4	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR2 u TS 110/x kV Mostar 5 prema stavci 3.4. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.5	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/35/10 kV Stolac prema stavci 3.5. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.6	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/x kV Rama prema stavci 3.6. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.7	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR2 u TS 110/x kV Uskoplje prema stavci 3.7. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		

Tabela 3.-OP Mostar					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
3.8	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/x kV Ljubuški prema stavci 3.8. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.9	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/x kV Kupres prema stavci 3.9. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
3.10	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/x kV Jablanica prema stavci 3.10. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
Ukupna cijena bez PDV-a:					

Tabela 4.-OP Tuzla					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
4.1	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR2 u TS 110/35/6 kV Đurđevik prema stavci 4.1. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.2	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/35/10 kV Lopare prema stavci 4.2. iz Priloga 8.-Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.3	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T211 u TS 400/220/110 kV Tuzla 4 prema stavci 4.3. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.4	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR1 u TS 110/x kV Srebrenica prema stavci 4.4. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.5	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora TR2 u TS 110/x kV Bijeljina 3 prema stavci 4.5. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.6	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 220/x kV Gradačac prema stavci 4.6. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
4.7	Servis regulacione preklopke energetskog transformatora T1 u TS 110/x kV Odžak prema stavci 4.7. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		

Tabela 4.-OP Tuzla					
R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
4.8	Servis regulacione preklapke energetskog transformatora T3 u TS 110/x kV Brod prema stavci 4.8. iz Priloga 8.- Tehnički zahtjevi i specifikacije	kom	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:					

Tabela 5.-Rekapitulacija		
R.b.	Opis usluga	Ukupna cijena po tabelama bez PDV-a Valuta _____
5.1.	Tabela 1- OP Sarajevo	
5.2	Tabela 2.- OP Banja Luka	
5.3	Tabela 3.- OP Mostar	
5.4	Tabela 4. OP Tuzla	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A		
POPUST (____ %):		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV-a (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om		

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.

PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-670/2022- Servis regulacionih sklopki, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprivnos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Izjavu dao: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.

st. (1) tačka c) i st. (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-670/2022- Servis regulacionih sklopki, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača: _____

PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-670/2022- Servis regulacionih sklopki, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE

OBIM IZVRŠENJA USLUGA

Ovim postupkom obuhvaćen je servis regulacionih sklopki energetskih transformatora, tačno definisanih u narednim tabelama, raspoređenih prema Operativnim područjima.

Uslugom servisa regulacionih sklopki obuhvaćeno je sljedeće:

- pregled pogonskog mehanizma i grijanja ormarića (u slučaju potrebe zamijeniti grijač),
- remont pogonskog mehanizma, posebnu pažnju obratiti na krajnje hodove i blokade,
- remont teretne preklapke, kutnog i spojnog prenosa, opružnog mehanizma, kontakata, otpornika, izolacionog cilindra teretne preklapke,
- zamjenu i ugradnju potrebnih dijelova i materijala koji su uobičajni kod ovakvih inspekcija, odnosno obezbijediti osnovni komplet materijala i pribora za inspekciju regulacione sklopke,
- pregled zaštitnog releja regulacione sklopke
- čišćenje i pregled filtera za ulje,
- zamjena ulja u teretnoj preklapki ,
- zamjena zaptivača,
- provjera rada motornog pogona sa regulacijskom sklopkom po cijelom području regulacije.
- za regulacione sklopke koje do sada nisu bile predmet inspekcije i za koje ne postoji izvještaj o obavljenoj inspekciji, obaviti pregled i sačiniti izvještaj sa opisom usluga koje je neophodno izvršiti.
- Izrada servisnog izvještaja sa protokolima u tri primjerka, za svaku izvršenu uslugu sa navedenim garantnim periodom za kvalitet izvršene usluge, a koji ne može biti kraći od 36 mjeseci ili 20 000 operacija računajući od dana kompletno izvršene usluge.

Ovaj opis nije definisao ili opisao kompletan materijal i opremu kao ni sve usluge koje se trebaju uraditi. Izvršilac usluga je u obavezi da obezbijedi kompletan materijal koji je neophodan za izvršavanje usluge servisa odnosno inpekcije regulacione sklopke i dovođenja iste u funkcionalno stanje. Naručilac je obavezan da obezbijedi potrebne količine transformatorskog ulja određenog tipa i kvaliteta kao i adekvatnu dizalicu koja će se koristiti za demontažu i montažu regulacione sklopke. Predviđeno vrijeme trajanja popravke jedne regulacione sklopke je jedan (1) dan, odnosno prema zajedničkom dogovoru ovisno o uklopnom stanju u EES BiH i mogućnostima isključenja od strane nadležnih Dispečerskih centara.

Iz prethodno navedenog razloga, dinamike izvođenja usluga su podložne korekcijama i Ponuđač mora biti svjestan da svoje obaveze mora tako i planirati. Ponuđač u svojoj ponudi treba ukalkulisati i trošak zbog eventualne promjene dinamike izvođenja usluga uzrokovane nemogućnošću isključenja kao i trošak zbog rada u dane vikenda. **Izvršilac je dužan planirati izvršenje usluge u radne dane. Rad vikendom biće dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima.**

Potpis i pečat Ponuđača _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
Servis regulacionih sklopki

Redni broj:	Tabela 1. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Sarajevo			
1.1.	<p>Lokacija: TS 110/10 kV Sarajevo 5</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: " KONČAR" Tip: 1TRP-31500-123/C Napon: 110/10 kV Snaga: 31,5 MVA Serijski broj: 335064 Godina proizvodnje: 1977</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " ASEA" Tip: UCFDN 650/300 tv.broj: 2235 835 Tip motornog pogona BUE 1, tv.broj: 2235 835 Broj operacija: 38753</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 17.10.2011. god. Servisni izvještaj u prilogu br. 1.1.</p>	
1.2.	<p>Lokacija: TS 110/10 kV Sarajevo 5</p> <p>Transformator T2 Proizvođač: " MINEL" Tip: TP-7901-31,5 (1 TRP-31500-123C) Napon: 110/10 kV Snaga: 31,5 MVA Serijski broj: 9791553 Godina proizvodnje: 1977</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " ASEA" Tip: UCFDN 650/300 tv.broj: 2265 420 Tip motornog pogona BUE 1, tv.broj: 2265 420 Broj operacija: 20850</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 11.10.2010. god. kada je trafo bio ugrađen kao energetski transformator T2 u TS Sarajevo 15. Servisni izvještaj u prilogu br. 1.2.</p>	

Redni broj:	Tabela 1. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Sarajevo			
1.3.	<p>Lokacija: TS 110/10 kV Sarajevo 4</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: "ELTA" Tip: TDR-3X-C-16000-110 Napon: 110/10,5/10,5 Snaga: 20 MVA Serijski broj: 129225 Godina proizvodnje: 1973</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: "Elin Union" Tip: SN/110-R1/R4-100 tv.broj: ST 7336 Tip motornog pogona MLG 3/720, tv.broj: ST 7338 Broj operacija: 63440</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 18.10.2012. god. Servisni izvještaj u prilogu br.1.3.</p>	
1.4.	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Pale</p> <p>Transformator T2 Proizvođač: "MINEL" Tip: TP-7811-20 Napon: 110/10,50(21)/36,75 Snaga: 20 MVA Serijski broj: 09791545, godina 1979</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: "ABB ASEA" Tip: UCFDN 650/300, tv.broj: 2265424 Tip motornog pogona: BUE 1 Broj operacija : 52244</p>	<p>Potrebno je izvršiti: -Uraditi redovni servis i otkloniti nedostatak sa posljednjeg servisa.</p> <p>-Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 19.09.2013. god, Servisni izvještaj u prilogu br. 1.4.</p>	

Redni broj:	Tabela 1. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Sarajevo			
1.5.	<p>Lokacija: TS 110/10 kV Sarajevo 13</p> <p>Transformator T2 Proizvođač: " MINEL" Tip: TP-7901-31,5 Napon: 110/10 kV Snaga: 31,5 MVA Serijski broj: 9791573 Godina proizvodnje: 1982</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " ASEA" Tip: UCFDN 650/300 tv.broj: 2284 223 Tip motornog pogona BUE 1, tv.broj: 2235 838 Broj operacija (poglediti napomenu): Sklopka cca. 34000; Pogon 45760.</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 08.05.2015. god. Servisni izvještaj u prilogu br.1.5.</p> <p><u>Napomena:</u> Motorni pogon sklopke je 2020 godine nakon kvara zamjenjen sa rezervnim istog tipa koji je demontiran sa rashodovanog transformatora T2 iz TS Sarajevo 5.</p>	
1.6.	<p>Lokacija: TS 110/10 kV Fojnica</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: " PAUWELS " Tip: ORF 20/230 Napon: 110/10/10 kV Snaga: 20 MVA Serijski broj: 97.2.4092 Godina proizvodnje: 1999</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " MR " Tip: MS 3 Y 300 110 B 12233G tv.broj: 197814 Tip motornog pogona: MA 9, tv.broj: Broj operacija : 15474</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Na regulacionoj preklopki do sada nije rađena servis.</p>	

Redni broj:	Tabela 1. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Sarajevo			
1.7.	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Cementara Kakanj</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: “ Energoinvest” Tip: RT-31,5-110/21-10,5/36,75 Napon: 110/35/10 kV Snaga: 31,5 MVA Serijski broj: 54839 Godina proizvodnje: 1981</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " MR " Tip: MS III 300 tv.broj: 87017 Tip motornog pogona tv.broj: Broj operacija: 34221</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 15.09.2013. god.</p>	
1.8.	<p>Lokacija: TS 110/20/10 kV Travnik 2</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: “ MINEL” Tip: TP-8502-20 Napon: 110/20/10 kV Snaga: 20 MVA Serijski broj: 9851962 Godina proizvodnje: 1985</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " EE " Tip: RS 4-III-200-110 M 12.23.3G tv.broj: 20785 Tip motornog pogona MZ 4 tv.broj: Broj operacija: 54308</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 29.09.2013. god.</p>	

Redni broj:	Tabela 1. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Sarajevo			
1.9.	<p>Lokacija: TS 110/35/20/10 kV Zenica 3</p> <p>Transformator T1 Proizvođač: " ELTA" Tip: TDR-3b16000/110*5 Napon: 110/20/10 kV Snaga: 16 MVA Serijski broj: 148349 Godina proizvodnje: 1976</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " ELTA " Tip: PO-250/110 tv.broj: 30573 Tip motornog pogona NS 3 Z tv.broj: Broj operacija 9995</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 14.10.2010. god.</p>	
1.10.	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Foča</p> <p>Transformator T2 Proizvođač: " TUR" Tip: TDLF 25000-110 M CU Napon: 110/35/10 kV Snaga: 16 MVA Serijski broj: 711918 Godina proizvodnje: 1977</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: " KARL LIEBKNECHT Berlin " Tip: SCV1-630-123/123-G23 tv.broj: 76/712522; 76/712523 Tip motornog pogona EM1/23/3, tv.broj: 941198 Broj operacija 175001</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Posljednji servis regulacione preklopke obavljen 02.10.2012. god. Servisni izvještaj u prilogu br. 1.6.</p>	

Potpis i pečat Ponuđača _____

Redni broj:	Tabela 2. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Banja Luka			
2.1	<p>Lokacija: TS 110/20 kV Banja Luka 4</p> <p>Transformator T10 Proizvođač: ELTA Prenosni odnos: 110/21/10,5 kV Instalisana snaga: 20 MVA Tip: TDR 3b - 16000/110x7 Serijski broj: 155945 Godina proizvodnje: 1976</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: ELTA Tip: PO-250/110 Serijski broj: 6910/76 Godina proizvodnje: 1976 Tip motornog pogona: NS3Z Tvornički broj pogona: 6910/76 Broj operacija: 55867</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Na regulacionoj preklopci do sada nije rađena servis.</p>	
2.2	<p>Lokacija: TS 110/20 kV Ukrina</p> <p>Transformator T10 Proizvođač: MINEL Prenosni odnos: 110/21 kV Instalisana snaga: 12 MVA Tip: TP-8110-12.5 Serijski broj: 9611692 Godina proizvodnje: 1981</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: SMIT NIJMEGEN COMPRO B.V. Tip: TRS123-400-21.23.12 Serijski broj: 1013430 Godina proizvodnje: 1981 Tip motornog pogona: HLCE Tvornički broj pogona: - Broj operacija: 49996</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Na regulacionoj preklopci do sada nije rađen servis.</p>	

Redni broj:	Tabela 2. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Banja Luka			
2.3	<p>Lokacija: TS 110/20 kV Novi Grad</p> <p>Transformator T10 Proizvođač: ELTA Prenosni odnos: 110/21/10,5 kV Instalisana snaga: 20 MVA Tip: TDR 13b - 16000/110x7 Serijski broj: 156816 Godina proizvodnje: 1977.</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: ELIN Tip: SN/110-R1/R4-100 Serijski broj: ST7819 Godina proizvodnje: 1975. Tip motornog pogona: NS3Z Tvornički broj pogona: 1694/77 Broj operacija: 529119</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Na regulacionoj preklopci do sada nije rađen servis.</p>	
2.4	<p>Lokacija: TS 110/20/35 kV K. Varoš</p> <p>Transformator T20 Proizvođač: MINEL Prenosni odnos: 110/21 (10,5) /36,75 kV Instalisana snaga: 20 MVA Tip: TP8503-20 Serijski broj: 9851967 Godina proizvodnje: 1986</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: - Tip: - Serijski broj: - Godina proizvodnje: 1986 Tip motornog pogona: NS3Z Tvornički broj pogona: 57246N Broj operacija: 36838</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p><u>Napomena:</u> Na regulacionoj preklopci do sada nije rađen servis. Podaci o proizvođaču i tipu regulacione preklopke će biti dostavljeni naknadno, nakon prvog isključenja transformatora.</p>	

Redni broj:	Tabela 2. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Banja Luka			
2.5	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Jajce 1</p> <p>Transformator T10 Proizvođač: ALSTHOM Prenosni odnos: 110/35/10 kV Instalisana snaga: 40 MVA Tip: Jansen Serijski broj: 1933411 Godina proizvodnje: 1972</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: MR Tip: V III 200Y-123 1233G Serijski broj: 1012080 Godina proizvodnje: 2005 Tip motornog pogona: ED100S Tvornički broj pogona: 1568486 Broj operacija: 56709</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p>Napomena: Posljednji servis rađen 10.11.2005. gdje je utvrđeno da je potrebno zamijeniti teretnu sklopku, što je učinjeno 26.11.2005. Servisni izvještaji u Prilogu 2.1. i 2.2. ovog dokumenta.</p>	
2.6	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Jajce 1</p> <p>Transformator T20 Proizvođač: MINEL Prenosni odnos: 110/20/10 kV Instalisana snaga: 16 MVA Tip: TP - 8126 - 20 Serijski broj: 160215 Godina proizvodnje: 1978</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: MR Tip: V III 200Y-123 1233G Serijski broj: 544974 Godina proizvodnje: 2004 Tip motornog pogona: ED100S Tvornički broj pogona: 544974 Broj operacija: 22836</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p>Napomena: Na regulacionoj preklopci rađen je servis 29.11.2004.god. Servisni izvještaj u Prilog 2.3. ovog dokumenta.</p>	

Redni broj:	Tabela 2. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Banja Luka			
2.7	<p>Lokacija: TS 110/35/10 kV Drvar</p> <p>Transformator T10 Proizvođač: TUR Prenosni odnos: 110/35/10 kV Instalisana snaga: 20 MVA Tip: TDLF 25000 - 110MCu Serijski broj: 711907 Godina proizvodnje: 1976</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: Karl Liebknecht Tip: SCV1-630-123/123-G23SPEZ Serijski broj: 76/712423 Godina proizvodnje: 1976 Tip motornog pogona: EM1/23/3SPEZ Tvornički broj pogona: 76/941140 Broj operacija: 296249</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p>Napomena: Na regulacionoj preklopci raden je servis 14.09.2005.god. Servisni izvještaj u Prilog 2.4. ovog dokumenta.</p>	
2.8	<p>Lokacija: TS 220/110/10 kV Bihać 1</p> <p>Transformator T211 Proizvođač: KONČAR Prenosni odnos: 220/115/10,5 kV Instalisana snaga: 150 MVA Tip: 5ARZ150000- 245 Serijski broj: 318194 Godina proizvodnje: 2002</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: MR Tip: 3XM I 501-170DE-14273W Serijski broj: 585308 Godina proizvodnje: 2002 Tip motornog pogona: ED100S Tvornički broj pogona: 585308 Broj operacija: 36591</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis.</p> <p>Napomena: Na regulacionoj preklopci do sada nije raden servis.</p>	

Potpis i pečat Ponuđača _____

Redni broj:	Tabela 3. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Mostar			
3.1	Lokacija: TS 110/35/10 kV Široki Brijeg Transformator: TR2 Proizvođač: Končar Regulacijska sklopka: Proizvođač: ELIN Tip: JN/300K/550/250/10G Serijski broj: ST11322 Motorni pogon MLG 51	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.2	Lokacija: TS 110/35/10 kV Tomislavgrad Transformator: T2 Proizvođač: Hyundai Regulaciona sklopka: Proizvođač:EE Tip: RS-9.3 III200.110/M 12233 W Tv.broj: 10270 Motorni pogon: MZ 4.1	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.3	Lokacija: TS 400/110/35/(20)10 kV Mostar 4 Transformator: TR5 Prenosni odnos: 110/35/(20)10 kV Proizvođač:Končar Regulaciona sklopka: Proizvođač:MR Tip: MSIII300Y123B 12233G Tv.broj: 585734 Motorni pogon: ED 100S	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.4	Lokacija: TS 110/35/10 kV Mostar 5 Transformator: TR2 Prenosni odnos: 110/35/(20)10 kV Proizvođač: Hyundai Regulaciona sklopka: Proizvođač:EE Tip: RS-9.3 III 200.110/M 12233W Tv.broj: 10268, Motorni pogon: MZ.4.1	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	

Redni broj:	Tabela 3. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Mostar			
3.5	Lokacija: TS 110/35/10 kV Stolac Transformator: TR1 Prenosni odnos: 110/35/10 kV Proizvođač: TUR Regulaciona sklopka: Proizvođač:TRO Tip: SCV-1-630-123/123-G23 Tv.broj: 712436, Motorni pogon: EM-1 Spez	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.6	Lokacija: TS 110/35/(20)10 kV Rama Transformator: TR1 Prenosni odnos: 110/35/(20)10 kV Proizvođač: Končar Regulaciona sklopka: Proizvođač:MR Tip: MSIII300Y123B 12233 Tv.broj: 590817 Motorni pogon: ED 100S	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.7	Lokacija: TS 110/(20)10/10 kV Uskoplje Transformator: TR2 Prenosni odnos: 110/10(20)/10 kV Proizvođač: Končar Regulaciona sklopka: Proizvođač:MR Tip: MSIII300Y123B 12233G Tv.broj: 590821 Motorni pogon: ED 100S	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.8	Lokacija: TS 110/35/(20)10 kV Ljubuški Transformator: TR1 Prenosni odnos: 110/(20)10/35 kV Proizvođač: Minel Regulaciona sklopka: Proizvođač:ASEA Tip: UCFDN650/300 Tv.broj: 2265423 Motorni pogon: BUE 1	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	

Redni broj:	Tabela 3. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Mostar			
3.9	Lokacija: TS 110/20(10)/10 kV Kupres Transformator: TR1 Prenosni odnos: 110/20(10)/10 kV Proizvođač: Končar Regulaciona sklopka: Proizvođač:MR Tip: MSIII300Y123B 12233G Tv.broj: 590822 Motorni pogon: ED 100S	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	
3.10	Lokacija: TS 110/35/(20)10 kV Jablanica Transformator: TR1 Prenosni odnos: 110/10(20)/35 kV Proizvođač: Minel Regulaciona sklopka: Proizvođač:ASEA Tip: UCFDN650/300 Tv.broj: 2257588 Motorni pogon: BUE 1	Potrebno je: -Uraditi redovni servis.	

Potpis i pečat Ponuđača _____

Redni broj:	Tabela 4. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Tuzla			
4.1	Lokacija: TS 110/35/6 kV Đurđevik Transformator: TR 2 Proizvođač: "KONČAR"; Prenosni odnos: 110/36,75/6,3 kV; Godina proizvodnje: 1983.god. Tip: 5TRP 31500-123 Instalirana snaga: 31,5/21/21 MVA; Broj: 335105 YN,yn0,d5 Regulacijska sklopka: Proizvođač: REINHAUSEN Tip: MS III Y 300 110/B 12233 G Br. 088410 Tip motornog pogona: MS III Y 300 110/B 12233 G Godina proizvodnje: 1982.god. Broj manipulacija: 019979	Potrebno je: -Uraditi redovni servis	
4.2	Lokacija: TS 110/x kV Lopare Transformator: TR 1 Proizvođač: "ETRA Prenosni odnos: 110/21(10,5)/36,75 kV; Godina proizvodnje: 2000.god. Tip: RT 20000-110 Instalirana snaga: 20/20/14 MVA Broj: 72599 YNyn0d5 Regulacijska sklopka: Proizvođač: ELIN Tip: JN/300K/550/250/10W Br. ST 12681 Tip motornog pogona: MLG 51 Godina proizvodnje: 2000.god. Broj manipulacija: 0013780	Potrebno je: -Uraditi redovni servis	

Redni broj:	Tabela 4. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Tuzla			
4.3	<p>Lokacija: TS 400/220/110 kV Tuzla 4 Transformator: T 211 Proizvođač: " KONČAR "; Prenosni odnos: 220/115/10,5 kV; Godina proizvodnje: 1978.god Tip: 1ARZ 150000-245s Instalirana snaga: 150/150/50 MVA; Broj: 337029 YN,y0,d5 Regulacijska sklopka: Proizvođač: MR Tip: 3XMI501 150/B 14273W Br. 83646 Tip motornog pogona: MA 7 25937TS Godina proizvodnje: 1977.god. Broj manipulacija: 9186</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis</p> <p>Napomena: Posljednja revizija je urađena 25.10.2011.godine</p>	
4.4	<p>Lokacija: TS 110/x kV Srebrenica Transformator: TR1 Proizvođač: "KONČAR " Prenosni odnos: 110/35/10 kV; Godina proizvodnje: 2001.god. Tip: TRP 20000-123/AJ Instalirana snaga: 20/20/14 MVA; Broj: CT0892-460 862 YNyn0d5 Regulaciona sklopka: Proizvođač: ELIN Tip: JN/300K1/550/250/100 Br. ST13170 Tip motornog pogona: MLG 51 Godina proizvodnje: 2001.god. Broj manipulacija: 17764</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis</p>	

Redni broj:	Tabela 4. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Tuzla			
4.5	<p>Lokacija: TS 110/x kV Bijeljina 3 Transformator: TR2 Proizvođač: "KONČAR " Prenosni odnos: 110/35/10 kV; Godina proizvodnje: 2002.god. Tip: TRP40000-123/AD Instalirana snaga: 40/27/27 MVA; Broj: CT0904-461015 YNyn0d5</p> <p>Regulaciona sklopka: Proizvođač: MR Tip: MS III 300Y-123/B Br. - Tip motornog pogona: MS III 300Y-123/B Godina proizvodnje: 2002.god. Broj manipulacija: 18215</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis</p>	
4.6	<p>Lokacija: TS 220/x kV Gradačac Transformator T1 Prenosni odnos: 220/110/10 kV Proizvođač: "KONČAR " Godina proizvodnje: 1987.god. Tip: 3ARZ 150000-245s/B Instalirana snaga: 150/150/50 MVA; Broj: 337042 Yy0d5</p> <p>Regulaciona sklopka Proizvođač: MR Tip: M I 501-110/D-14 27 3W Br. 181670 Tip motornog pogona: MA4 Godina proizvodnje: 1986.god.</p>	<p>Potrebno je: -Uraditi redovni servis</p>	

Redni broj:	Tabela 4. Predmet usluge	Opis usluge	Ponudeno DA/NE
OP Tuzla			
4.7	<p>Lokacija: TS 110/x kV Odžak Transformator T1 Prenosni odnos: 110/(20)10/36,75 kV Proizvođač: "JEUMONT SCHNEIDER" Godina proizvodnje: 1999.godina Instalisana snaga: 20/20/14 MVA Broj: 06469</p> <p>Regulaciona sklopka: Proizvođač: ELIN Tip: JN/300K/550/180/10W Tvornički broj: ST 12198 Godina proizvodnje: 1999 Tvornički broj motornog pogona: ST 12199</p>		
4.8	<p>Lokacija: TS 1110/x kV Brod Transformator T3 Prenosni odnos: 110/6,6 kV Tip: RT 31500/110-6,3; Tvornički broj: 65013 Godina proizvodnje: 1987</p> <p>Regulaciona sklopka: Proizvođač ELPROM-ENERGO Tip: RS4 III 200 110/M 12.23 3.W Serijski broj: 27243 Tip pogona: MZ-4 Serijski broj: 27243</p>		

Potpis i pečat Ponuđača _____

Prilog 1.1.

unijeto!

Servisni izvještaj



M-T predmet broj: M-T 11-034_1.3
 Broj servisnog izvještaja: 322/2011
 Odgovorna osoba naručitelja: g. Malik Kulender
 Serviser 1: Tomislav Knez
 Serviser 2: Tomica Ivančan
 Rad od: 17. 10. do 17. 10. 2011.

Inspekcija Popravak Modifikacija Kontrola

Korisnik: EP B I H Za kupca: g. Omeragić J.
 Proizv. transformatora: KONČAR Transformator broj: 335064
 Lokacija: TS SARAJEVO 5 Godina proizvodnje: 1977 Opterećenje: %
 Adresa: TR 1 Prom: 31,5 MVA Unom: KV
 Unutra Vani Foto: Da Ne

Tip reg. sklopke: UCFDN 650/300 Br.: 2235 835 Broj operacija: 27273
 Tip motornog pogona: BUE 1 Br.: 2235 835 Brojčanik: 27273
 Otpornici: R1: 5,1 Ω; R2: Ω; R3: Ω; Varistori: Da Ne Prorada iskrišta: U V W
 Teretna preklapka broj: 2235 835 demont. mont. servis. Broj operacija: 27273
 Rezervna ter. preklapka: demont. mont. servis. Broj operacija:
 Ulje zamj.: Da Ne Vrsta: SHELL Količina: 160 litara TM100 Tapguard

Raskl. kontakti: jednostrano (mm) sumarno (mm) trag luka: <0,1 mm
 SC (fiksni) 11,0 mm; SC (pom.) mm; SC (sum.) mm; Kont. valjić SC Ø 19,9 mm
 TC I (fiksni) mm; TC I (pom.) mm; TC I (sum.) mm; Kont. valjić TC I Ø mm
 TC II (fiksni) mm; TC II (pom.) mm; TC II (sum.) mm; Kont. valjić TC II Ø mm

Regulacijska sklopka:
 Funkcionalni test: meh. pr. hod pogon Kontrola prekapčanja: bez ispitano
 Silon odzračeni: nema da ne Izolac. dijelovi kontr. Meh. dijelovi kontr.:
 Nepropusnost: Da Ne cm/h Identični položaji MP/RS: Talog: nema 2,0 mm

Motorni pogon:
 Meh. stanje provj. Elektr. oprema provj.: Pok. položaja provj.: Krajnje blo.: meh. elektr.

Vratila:
 Okrugla mm / Kvadratna Aksijalni zazor: Meh. stanje: Zglobovi: da ne

Zaštitni rele:
 Tip: RS1000 RS2001 URF drugi Očišćen: Funkc. test: sa pr. bez pr. ne

Uljni filter:
 Tip: OF100 51 drugi bez Filterski uložak promjenjen: Carbon filter Combined filter

Napomene:

Teretna preklapka je demontirana, rastavljena, očišćena od taloga i detaljno pregledana.
 Nagorjevanje kontakata je normalno za izvršen broj operacija. Kontaktni sistem je bio ispravan.
 Kočnice zamašnjaka su podešene i radile su ispravno. Čep i valjić na zamašnjaku su bili ispravni.
 Na izolacionim dijelovima nije bilo tragova el. luka. Dosjedni kontakti su bili čisti bez tragova zagrijavanja.
 Otpornici za prekapčanje su bili ispravni.
 Mehaničke veze su pregledane. Motorni pogon je pregledan i ispitano.
 Provjeren je rad regulacijske sklopke i motornog pogona duž cijelog područja regulacije i sve je radilo ispravno.
 S obzirom na regulacijsku sklopku transformator je spreman za pogon.
Slijedeća inspekcija se preporučuje nakon 50000 operacija ili nakon 3 godine.

Za slijedeću inspekciju pripremiti brtvu za vrata MP.

U Zagrebu, 24. 10. 2011. Potpis (M-T serviser) *Knez*

BJ

Prilog 1.2.

inijektor!

Servisni izvještaj




M-T predmet	M-T 10-041	Serviser 1	Tomislav Knez
Servisni izvještaj broj	310/2010 ✓	Serviser 2	Tomica Ivančan
Za naručitelja	g. Kulender	Rađeno od	05. 10. do 05. 10. 2010.

Inspekcija
 Popravak
 Modifikacija
 Ispitivanje

Korisnik:	ELEKTROPRENOS B I H	Kontaktna osoba:	g. Omeragić
Proizvođač transf.:	MINEL ✓	Transformator broj:	009791553 ✓
Lokacija:	TS SARAJEVO 15, T 2 ✓	Godina proizv.:	1979 ✓
Adresa:	Sarajevo	Opterećenje tr.:	%
<input type="checkbox"/> Unutra <input checked="" type="checkbox"/> Vani		P _{nom} :	31,5 ✓ MVA
		U _{nom} :	110 kV
		Photo:	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Tip reg. sklopke:	UCFDN 650/300 ✓	Broj:	2265 420 ✓	Broj operacija:	9238 ✓
Tip mot. pogona:	BUE 1 ✓	Broj:	2265 420 ✓	Brojčanik oper.:	009238
Otpornici za prek.:	R 1: 5,0 Ω; R 2: 0	Varistori:	<input type="checkbox"/> da <input checked="" type="checkbox"/> ne	Prorada iskrišta:	<input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W
TP broj:	2265 420	<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> mont. <input checked="" type="checkbox"/> servisirana	Broj operacija:	9238	
Rezervna TP broj:		<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> mont. <input type="checkbox"/> servisirana	Broj operacija:		
Ulje zamjenjeno:	<input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no	Vrsta: FILTRIRANO	Količina: 160 Litara	<input type="checkbox"/> TM100	<input type="checkbox"/> Tagguard

Nagorjevanje kontakata:

<input checked="" type="checkbox"/> nagorjevanje jednostrano (mm)	<input type="checkbox"/> nagorjevanje sum. Typ: T,R,G (mm)	<input type="checkbox"/> dubina nagorjevanja ≤ 0,1 mm
SC (fixed) 14,0mm	SC (sum)	Contact roller SC ø 20,0mm
TC I (fixed)	TC I (sum)	Contact roller TCI ø 20,0mm
TC II (fixed)	TC II (sum)	Contact roller TCII ø

Regulacijska sklopka:

Funkcionalni test: meh. prazni hod pogon Sistem kontrole prekapčanja: bez ispitano

Sifon: nema odzračen da ne Izolacioni dijelovi kontrolirani: Mehanički dijelovi kontrolirani:

Neprop.: Yes no cm / h Sinkronizam položaja, MDU/OLTC: Talog: none / mm

Motorni pogon:

Mehanički provjeren: Električki provjeren: Pokazivač položaja provjeren: Krajnje blokade: meh. elektr.

Mehaničke veze:

Okrugle mm / kvadr. Aksijalna zračnost: Meh. stanje provj.: Zglobovi: da ne

Zaštitni rele:

Tip: RS1000 RS2001 URF drugi očišćen: Funkc. test: sa prek. bez prek. ne

Uljni filter:

Tip: OF100 51 drugi nema Filterski uložak zamjenjen: Carbon filter Combined filter

Napomene:

Teretna preklapka je demontirana, rastavljena, oprana i pregledana.
 Prilikom demontaže teretne preklapke rolica pogonskog čepa zamašnjaka je bila na donjoj ležajnoj ploči!
 Nagorjevanje kontakata je vrlo malo i odgovara broju izvršenih operacija. Kontaktni sistem je bio ispravan.
 Izmjerene vrijednosti otpornika su bile ispravne. Na izolacionim dijelovima nije bilo tragova električkog luka.
 Mehaničke veze su pregledane.
 Motorni pogon je pregledan i ispitano.

Provjeren je rad regulacijske sklopke i motornog pogona duž cijelog područja regulacije i sve je radilo ispravno.

S obzirom na regulacijsku sklopku transformator je spreman za pogon.

Slijedeća inspekcija se preporuča nakon 50000 operacija ili nakon 3 godine.

U Zagrebu, 11. 10. 2010. godine.

Potpis servisera:



 M-T servis
 Gospodarska 27a
 10090 ZAGREB, HRVATSKA

 Tel.: (+385) 01 3406 932
 Fax: (+385) 01 3438 075
 m-t.servis@net.hr

 Tehnički servis nakon radnog vremena
 Mobilni: (+385) 098 354 392
 (+385) 098 354 393

Prilog 1.3.

unijeto!

Servisni izvještaj



M-T predmet broj: M-T 12-048_1.10 Serviser 1: Tomislav Knez
 Broj servisnog izvještaja: 314/2012 Serviser 2: Vladimir Lencur
 Odgovorna osoba naručitelja: C&G Sarajevo/g.Kulender Rad od: 18.10. do 18.10. 2012.

Inspekcija Popravak Modifikacija Kontrola

Korisnik: EP BiH, OP Sarajevo Za kupca: g.Omeragić
 Proizv. transformatora: ELTA Transformator broj: 129225
 Lokacija: TS Sarajevo 4 (Vogošća), T 1 Godina proizvod.: 1973 Opterećenje: %
 Adresa: Sarajevo, BiH Prem: 20 MVA Unam: 110 kV
 Unutra Vani Foto: Da Ne

Tip reg. sklopke: SN/110-R1/R4-100 Br.: ST 7336 Broj operacija: 53937
 Tip motornog pogona: MLG 3/720 Br.: ST 7338 Brojčanik: 053937
 Otpornici: R1: 4,8 Ω; R2: Ω; R3: Ω; Varistori: Da Ne Prorada iskrišta: U V W
 Teretna preklapka broj: 7336 demont. mont. servis. Broj operacija: 53937
 Rezervna ter. preklap.: demont. mont. servis. Broj operacija:
 Ulje zamj.: Da Ne Vrsta: SHELL DIALA Količina: 200 litara TM100 Tapguard

Raskl. kontakti: jednostrano (mm) sumarno (mm) trag luka: <0,1 mm
 SC (fixni) mm; SC (pom.) 0,2 mm; SC (sum.) mm; Kont. valjić SC Ø mm
 TC I (fixni) mm; TC I (pom.) 0,6 mm; TC I (sum.) mm; Kont. valjić TC I Ø mm
 TC II (fixni) mm; TC II (pom.) mm; TC II (sum.) mm; Kont. valjić TC II Ø mm

Regulacijska sklopka:
 Funkcionalni test: meh. pr. hod pogon Kontrola prekapčanja: bez ispitano
 Sifon odzračen: nema da ne Izolac. dijelovi kontr. Meh. dijelovi kontr.:
 Nepropusnost: Da Ne cm/h Identični položaji MP/RS: Talog: nema 1,0 mm

Motorni pogon:
 Meh. stanje provj. Elektr. oprema provj.: Pok. položaja provj.: Krajnje blo.: meh. elektr.

Vratila:
 Okrugla mm / Kvadratna Aksijalni zazor: Meh. stanje: Zglobovi: da ne

Zaštitni rele:
 Tip: RS1000 RS2001 URF drugi Očišćen: Funkc. test: sa pr. bez pr. ne

Uljni filter:
 Tip: OF100 51 drugi bez Filterski uložak promjenjen: Carbon filter Combined filter

Napomene:

Teretna preklapka je izvađena iz uljnog cilindra, rastavljena, oprana i pregledana.
 Nagorjevanje kontakata je normalno i odgovara broju izvršenih operacija.
 Kontaktna pletenice su pregledane i nisu uočeni nikakovi tragovi oštećenja.
 Na izolacionim dijelovima nije bilo traga električkog luka.
 Izmjerene vrijednosti otpora otpornika bile su ispravne.
 Motorni pogon je pregledan i ispitano.

Nakon završetka radova provjeren je rad regulacijske sklopke i motornog pogona duž cijelog područja regulacije i sve je radilo ispravno.

Slijedeća inspekcija se preporučuje nakon 40000 operacija ili nakon 5 godina.

Prilog 1.4.

Servisni izvještaj



M-T predmet broj:	MT 13-053 / 1.4	Serviser 1:	Damir Gluhak
Broj servisnog izvještaja:	13-812	Serviser 2:	Tomislav Knez
Odgovorna osoba naručitelja:	za C&G SA / Nikša Mumin	Rad od:	19. 09. do 19. 09. 2013.

Inspekcija
 Popravak
 Modifikacija
 Kontrola

Korisnik:	Elektroprijenos OP Sarajevo	Za kupca:	za EP BiH OPISA / Jusuf Omeragić
Proizv. transformatora:	MINEL	Transformator broj:	0979 1514
Lokacija:	TS PALE, Tr2	Godina proizvodnje:	1979 Opterećenje: %
Adresa:	Pale	Prsm:	20 MVA Unom: 110±10x1.5%/36.75/10.5 kV
<input type="checkbox"/> Unutra <input checked="" type="checkbox"/> Vani		Foto:	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Tip reg. sklopke:	ABB ASEA UCFDN 650 / 300	Br.:	2285 424 Broj operacija: 35 141
Tip motornog pogona:	BUE - 1	Br.:	2285 424 Brojčanik: 035 141
Otpornici: R1: 7,60 Ω; R2: Ω; R3: Ω; Varistori:		<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Prorada iskrišta: <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W
Teretna preklapka broj:	2285 424	<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> mont. <input checked="" type="checkbox"/> servis.	Broj operacija: 35 141
Rezervna ter. preklap.:		<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> servis.	Broj operacija:
Ulje zamj.:	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Vrsta: SHELL DIALA D S3	Količina:	185 litara <input type="checkbox"/> TM100 <input type="checkbox"/> Tapguard
Raskl. kontakti:	<input checked="" type="checkbox"/> jednostrano (mm) <input type="checkbox"/> sumarno (mm) <input type="checkbox"/> trag luka: <0,1 mm		
SC (fiksni) a = 13,0 mm; SC (pom.) mm; SC (sum.) mm; Kont. valjčić SC Ø			19,9 mm
TC I (fiksni) mm; TC I (pom.) mm; TC I (sum.) mm; Kont. valjčić TC I Ø			19,9 mm
TC II (fiksni) mm; TC II (pom.) mm; TC II (sum.) mm; Kont. valjčić TC II Ø			19,9 mm
Regulacijska sklopka:			
Funkcionalni test:	<input checked="" type="checkbox"/> meh. <input checked="" type="checkbox"/> pr. hod <input checked="" type="checkbox"/> pogon	Kontrola prekapčanja:	<input checked="" type="checkbox"/> bez <input type="checkbox"/> ispitano
Sifon odzračen: <input type="checkbox"/> nema <input checked="" type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne	Izolac. dijelovi kontr.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Meh. dijelovi kontr.:
Nepropusnost: <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne cm/h	Identični položaji MP/RS:	<input checked="" type="checkbox"/>	Talog: <input type="checkbox"/> nema 1,0 mm
Motorni pogon:			
Meh. stanje provj.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr. oprema provj.:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pok. položaja provj.:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Krajnje blo.:	<input checked="" type="checkbox"/> meh. <input checked="" type="checkbox"/> elektr.
Vratila:			
<input checked="" type="checkbox"/> Okrugla mm / <input type="checkbox"/> Kvadratna	Aksijalni zazor:	<input checked="" type="checkbox"/>	Meh. stanje: <input checked="" type="checkbox"/>
			Zglobovi: <input type="checkbox"/> da <input checked="" type="checkbox"/> ne
Zaštitni rele:			
Tip: <input type="checkbox"/> RS1000 <input type="checkbox"/> RS2001 <input type="checkbox"/> URF <input checked="" type="checkbox"/> drugi	Očišćen:	<input checked="" type="checkbox"/>	Funkc. test: <input checked="" type="checkbox"/> sa pr. <input type="checkbox"/> bez pr. <input type="checkbox"/> ne
Uljni filter:			
Tip: <input type="checkbox"/> OF100 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> drugi <input checked="" type="checkbox"/> bez	Filterski uložak promjenjen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Carbon filter <input type="checkbox"/> Combined filter

Napomene: Inspekcija teretne preklapke regulacijske sklopke

Nakon ispuštanja ulja iz cilindra teretne preklapke regulacijske sklopke teretna preklapka je izvađena iz uljnog cilindra, rastavljena je, oprana čistim uljem i detaljno je pregledana. Nagorjevanje rasklopnih kontakata je malo i nije potrebno planirati njihovu zamjenu. Rasklopni kontakti su izvedbe s dva pera. Izvršena je zamjena opruga i kočnica zamašnjaka pa je teretna preklapka sastavljena te je podešeno kočenje teretne preklapke. Uljni cilindar je očišćen i detaljno pregledan pa je teretna preklapka montirana u uljni cilindar, napunjena je novim trafo uljem i odzračena je.

Na motornom pogonu promijenjeni su dotrajali gumeni amortizeri (nosači) novima te je u motornom pogonu zamijenjena brtva za vrata i pokretač brojčanika. Ustanovljeno je da brojčanik operacija nije ispravan. Isproban je zajednički rad motornog pogona i regulacijske sklopke po cijelom području regulacije i sve je radilo ispravno.

Slijedeća inspekcija preporuča se najkasnije nakon navršenih 3 godina ili nakon izvršenih 40 000 operacija.

U Zenici	21. 09. 2013.	Potpis (M-T serviser)	
M-T servis Gospodska 27a Zagreb	m-t.servis@inet.hr		Phone: +385 1 3496 832 mobile: +385 98 354 392 +385 98 354 392
	1/2		

Prilog 1.5.

servisno!




Servisni izvještaj

M-T predmet broj: M-T 14-078-1_5 Serviser 1: Damir Giuhak
 Broj servisnog izvještaja: 414/2015 Serviser 2: Željko Kovačić
 Odgovorna osoba naručitelja: za C&G Sarajevo / N. Mumin Rad od: 08. 05. do 08. 05. 2015.

Inspekcija Popravak Modifikacija Defektaža

Korisnik: <u>EP BIH OP SARAJEVO</u>	Za kupca: <u>Muamer Mašić</u>
Proizv. transformatora: <u>MINEL</u>	Transformator broj: <u>0979 1573</u>
Lokacija: <u>TS SARAJEVO 13 (SKENDERJAJA) Tr2</u>	Godina proizvod.: <u>1982</u> Opterećenje: _____ %
Adresa: <u>Terezija, BH-71000 Sarajevo</u>	Phom: <u>31,5</u> MVA Unom: <u>110 ± 10 x 1,5% / 10,5 kV</u>
<input type="checkbox"/> Unutra <input checked="" type="checkbox"/> Vani	Foto: <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne

Tip reg. sklopke: <u>ASEA UCFDN 650/300</u>	Br.: <u>2284 223</u>	Broj operacija: <u>023 717</u>
Tip motornog pogona: <u>BUE - 1</u>	Br.: <u>2284 233</u>	Brojčanik: <u>023 717</u>
Otpornici: R1: <u>5,1</u> Ω; R2: _____ Ω; R3: _____ Ω; Varistori: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Prorada iskrišta: <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W	Broj operacija: <u>023 717</u>
Teretna preklopka broj: <u>2266 388</u>	<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> mont. <input checked="" type="checkbox"/> servis.	Broj operacija: <u>023 717</u>
Rezervna ter. preklop.: _____	<input type="checkbox"/> demont. <input type="checkbox"/> mont. <input type="checkbox"/> servis.	Broj operacija: _____
Ulje zamj.: <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Vrsta: <u>SHELL DIALA S3 - ZX1</u>	Količina: <u>160</u> litara <input type="checkbox"/> TM100 <input type="checkbox"/> Tapguard

Raskl. kontakti: <input checked="" type="checkbox"/> jednostrano (mm)	<input type="checkbox"/> sumarno (mm)	<input type="checkbox"/> trag luka: <0,1 mm
SC (fixni) a=12 mm SC (pom.) _____ mm	SC (sum.) _____ mm	Kont. valjičić SC Ø <u>19,9</u> mm
TC I (fixni) _____ mm	TC I (pom.) _____ mm	Kont. valjičić TC I Ø <u>19,9</u> mm
TC II (fixni) _____ mm	TC II (pom.) _____ mm	Kont. valjičić TC II Ø <u>19,9</u> mm

Regulacijska sklopka:

Funkcionalni test: meh. pr. hod pogon Kontrola prekapćanja: bez ispitano
 Sifon odzračen: nema da ne Izolac, dijelovi kontr. Meh. dijelovi kontr.:
 Nepropusnost: Da Ne cm/h Identični položaji MP/RS: Talog: nema 3,0 mm

Motorni pogon:

Meh. stanje provj. Elektr. oprema provj.: Pok. položaja prov.: Krajnje blo.: meh. elektr.

Vratila:

Okrugla _____ mm / Kvadratna Aksijalni zazor: Meh. stanje: Zglobovi: da ne

Zaštitni rele:

Tip: RS1000 RS2001 URF drugi Očišćen: Funkc. test: sa pr. bez pr. ne

Uljni filter:

Tip: OF100 51 drugi bez Filterski uložak promjenjen: Carbon filter Combined filter

Napomena: Inspekcija teretne preklopke regulacijske sklopke

Teretna preklopka je demontirana iz uljnog cilindra, rastavljena je, oprana i detaljno pregledana. Na izolacionim i ostalim metalnim dijelovima (osim na rasklopnim kontaktima) nisu pronađeni tragovi električnog luka. Kočnica zamašnjaka je u ispravnom stanju. Nagorjevanje rasklopnih kontakata je normalno i trenutno nije potrebno planirati njihovu zamjenu. Uočeno je da je teretna preklopka različitog tvorničkog broja od ostatka regulacijske sklopke.

Nakon navednog teretna preklopka je sastavljena, isprobana i izmjerene su vrijednosti otpora za prekapćanje koje su odgovarale tvorničkim vrijednostima. Tragovi hrđe uočeni na prošloj inspekciji su i dalje prisutni ali se ne šire što ukazuje da je stanje konzervatora poboljšano.

Uljni cilindar je očišćen od taloga i pregledan je i nisu uočene nikakve nepravilnosti pa je teretna preklopka montirana na svoje mjesto i napunjena je novim trafo uljem i odzračena je, pa je mehaničkim vratilima povezana s motornim pogonom.

Motorni pogon je pregledan pa je isproban zajednički rad motornog pogona i regulacijske sklopke po cijelom području regulacije i sve je radilo ispravno

Nakon svih navedenih radova transformator je s obzirom na regulacijsku sklopku spreman za pogon. Sljedeća inspekcija preporuča se nakon izvršenih najviše 50 000 operacija ili nakon navršene 3 godine.

Za sljedeću inspekciju pripremiti: Brtva za vrata BUE-1.

Prilog 1.6.

Servisni izvještaj



M-T predmet broj: M-T 12-048:05 Serviser 1: Marijan Gluhak
 Broj servisnog izvještaja: 229/2012 Serviser 2: Vladimir Lencur
 Odgovorna osoba naručitelja: Malik Kulender Rad od: 02. 10. do 02. 10. 2012.

Inspekcija Popravak Modifikacija Defektaža

Korisnik: Elektroprenos OP Sarajevo Za kupca: Tomislav Pavlović
 Proizv. transformatora: TUR Transformator broj: 711918
 Lokacija: TS FOČA, T2 Godina proizvod.: 1977 Opterećenje: %
 Adresa: Foča Phom.: 16 MVA Unom: 110±10x1,69 kV
 Unutra Vani Foto: Da Ne

Tip reg. sklopke: SCV1-630-123/123-G23 Br.: 712522 Broj operacija: 160942
 Tip motornog pogona: EM1/23/3 Br.: 941198 Brojčanik: 000942
 Otpornici: R1: 1,6 Ω; R2: Ω; R3: Ω; Varistori: Da Ne Prorada iskrišta: U V W
 Teretna preklapka broj: 712523 demont. mont. servis. Broj operacija: 160942
 Rezervna ter. preklapka: demont. mont. servis. Broj operacija:
 Ulje zamj.: Da Ne Vrsta: SHELL S3-ZX1 Količina: 350 litara TM100 Tapguard

Raskl. kontakti: jednostrano (mm) sumamo (mm) trag luka: <0,1 mm
 SC (fixni) <0,1 mm; SC (pom.) <0,1 mm; SC (sum.) mm; Kont. valjčić SC Ø mm
 TC I (fixni) 1,0 mm; TC I (pom.) 1,0 mm; TC I (sum.) mm; Kont. valjčić TC I Ø mm
 TC II (fixni) mm; TC II (pom.) mm; TC II (sum.) mm; Kont. valjčić TC II Ø mm

Regulacijska sklopka:
 Funkcionalni test: meh. pr. hod pogon Kontrola prekapčanja: bez ispitano
 Sifon odzračen: nema da ne Izolac. dijelovi kontr. Meh. dijelovi kontr.:
 Nepropusnost: Da Ne cm/h Identični položaji MP/RS: Talog: nema 0,5 mm

Motorni pogon:
 Meh. stanje provj. Elektr. oprema provj.: Pok. položaja prov.: Krajnje blo.: meh. elektr.

Vratila:
 Okrugla mm / Kvadratna Aksijalni zazor: Meh. stanje: Zglobovi: da ne

Zaštitni rele:
 Tip: RS1000 RS2001 URF drugi Očišćen: Funkc. test: sa pr. bez pr. ne

Uljni filter:
 Tip: OF100 51 drugi bez Filterski uložak promjenjen: Carbon filter Combined filter

Napomene:

Inspekcija

Teretna preklapka je demontirana, rastavljena, oprana od taloga i pregledana. Nagorjevanje glavnih rasklopnih kontakata nije veliko. Otpornički kontakti su nagorjeli oko 1 mm u dubinu. Kriteriji za zamjenu kontakata nisu dostignuti i zamjena nije potrebna. Kako brojčanik operacija duže vrijeme nije radio na temelju dubine nagorjevanja kontakata procjenjuje se da je ukupni broj izvršenih operacija oko 160000. Kontaktni sistem je bio ispravan. Opružni mehanizam je bio ispravan. Na izolacionim dijelovima nije bilo tragova proboja izolacije. Dosljednji kontakti su bili čisti i nije bilo tragova zagrijavanja. Izmjerene vrijednosti otpora otpornika su bile ispravne. Teretna preklapka je ponovo sastavljena, isproban je njezin rad te je vraćena na svoje mjesto. Isproban je rad regulacijske sklopke po cijelom području regulacije i konstatirano je da radi ispravno. S obzirom na regulacijsku sklopku transformator je spreman za pogon.

Sljedeću inspekciju preporučamo nako sljedećih 40000 operacija ili najkasnije nakon 4 godine.

Prilog 2.1.

Izveštaj broj: 454/2005 od: 10. 11. do: 10. 11. 2005. Serviseri: M. Gluhak / V. Lencur
 Kupac: JP ELEKTROPRIVREDA, HZ H-B MOSTAR
 Odgovorna osoba: Slavko Božić Lokacija: TS JAJCE 1, T1
 Trafo - proizv.: ALSTHOM S/Tv. broj: 1933411 Snaga: 40 MVA, Napon: 110±10x1,65 kV
 Reg. skl. - proizv.: ALSTHOM S/Tv. broj: 221962-01 Tip: D III Operacija: 188139
 Teretna prekl.: D200 Tv. broj: 221962-01 $I_m = 210,0$ A, Pogon: MREŽA Operacija: 188139
 Mot. pogon - tip: ED 100 S Tv. broj: 1012080 $U_p = 220$ V DC $U_m = 380$ V AC Brojčanik: 0000000

<input checked="" type="checkbox"/>	INSPEKCIJA	POPRAVAK	MODIFIKACIJA	PREGLED
Kontrola	<input checked="" type="checkbox"/> Ulje: talog - malo	Filter ulja:	<input checked="" type="checkbox"/> Ulje zamjenjeno: TECHNOL Y3000	
	Sifon:	<input checked="" type="checkbox"/> RS2001-G	<input checked="" type="checkbox"/> Otpornici: 3,1 / / Ω	
	<input checked="" type="checkbox"/> GK: a=0,5 mm; S=100%		<input checked="" type="checkbox"/> PK: a=1,2 mm; S=100%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zaštite: sa prek.	<input checked="" type="checkbox"/> Krajnja bl.: el. / meh.	<input checked="" type="checkbox"/> MZS,	<input checked="" type="checkbox"/> Proba: Pogon

OPIS RADOVA	Teretna preklopka je demontirana, rastavljena i pregledana. Cilindar teretne preklopke je očišćen od taloga.
	Nagorjevanje rasklopnih kontakata je, s obzirom na broj izvršenih operacija, normalno. Zamjena novima za sada nije potrebna. Kontaktni sistem je bio ispravan. Opužni mehanizam je bio ispravan. Na izolacionim dijelovima nije bilo tragova proboja. Dosjedni kontakti su bili čisti i nisu uočeni tragovi zagrijavanja. Izmjerene vrijednosti otpora otpornika su bile ispravne. Nakon ovih radova teretna preklopka je sastavljena, isproban je njezin rad i vraćena je na svoje mjesto. Provjeren je rad teretne preklopke sa motornim pogonom.
	Zaštitni rele regulacijske sklopke, zbog nepouzdanosti, zamjenjen je novim relejem MR tip RS2001.
	S obzirom na regulacijsku sklopku transformator je spreman za pogon.

<input type="checkbox"/>	Fotodokumentacija:	<input checked="" type="checkbox"/>	Specifikacija materijala:	<input type="checkbox"/>	Prilog izvještaju:
<input checked="" type="checkbox"/>	Sljedeća inspekcija preporuča se nakon:	50000	operacija ili najkasnije nakon:	5	godina.
<input type="checkbox"/>	Za sljedeću inspekciju pripremiti:				

U Jajcu , 10. 11. 2005. godine.

Prilog 2.2.

Izveštaj broj:	451/2005	od:	09. 11.	do:	09. 11.	2005.	Serviseri:	M. Gluhak / V. Lencur	
Kupac:	JP ELEKTROPRIIVREDA, HZ H-B MOSTAR								
Odgovorna osoba:	Slavko Božić	Lokacija:	TS Jajce 1, T1						
Trafo - proizv.:	Alsthom Savc Tv. broj:	1933411	Snaga:	40	MVA,	Napon:	110±10x1,65	kV	
Reg. skl. - proizv.:	Alsthom Savc Tv. broj:	221962-01	Tip:	D III	Operacija:	188139			
Teretna prekl.:	D200	Tv. broj:	$I_m=$	210,0 A,	Pogon:	MREŽA	Operacija:	188139	
Mot. pogon - tip:	ED 100 S	Tv. broj:	1012080	$U_p=$	220 V DC	$U_m=$	380 V AC	Brojčanik:	0000000
<input type="checkbox"/>	INSPEKCIJA	<input type="checkbox"/>	POPRAVAK	<input checked="" type="checkbox"/>	MODIFIKACIJA	<input type="checkbox"/>	PREGLED		
OPIS RADOVA	Zbog nepouzdanosti originalnog motornog pogona odlučeno je da se postojeći motomi pogon zamjeni novim.								
	Pribavljen je novi motorni pogon MR tip ED 100 S tv. broj 1012080 pripremljen za pogon regulacijske sklopke								
	Alsthom Savosiene tv.br. 1933411. Također su pribavljeni novi nosači motornog pogona i kutnog prenosnika.								
	Izvršena je zamjena motornog pogona na mjestu ugradnje transformatora od strane M-T servisa u suradnji sa								
	radnicima korisnika transformatora koji su izveli bravarske radove i radove na električkom povezivanju motornog								
	pogona sa komandnom pločom pod nadzorom M-T servisa.								
	Izvršeni su sljedeći radovi:								
	- Odspojeni su svi kabeli sa stezaljki starog motornog pogona.								
	- Demontirani su stara vratila i kutni prenosnik.								
	- Demontiran je stari motorni pogon.								
	- Demontiran je stari pokazivač položaja sa sijalicama sa komandne ploče.								
	- Prilagođeni su nosači motornog pogona i kutnog prenosnika prema novim elementima koji će se montirati.								
	- Montiran je novi kutni prenosnik.								
	- Montiran je novi motorni pogon.								
	- Na vratilo regulacijske sklopke montiran je adapter radi prilagođenja za nova vratila.								
	- Montirana su vratila i podešen je rad sklopke sa motornim pogonom.								
	- Postojeći kabeli su uvedeni u novi motorni pogon i spojeni su u skladu sa novom električkom shemom.								
- Na komandnu ploču postavljen je digitalni pokazivač položaja i povezan je sa motornim pogonom.									
Na kraju je isproban rad motornog pogona sa regulacijskom sklopkom po cijelom području regulacije, lokalno i									
daljinski. Konstatirano je da sve radi ispravno. Motorni pogon spojen je po shemi 1568488 a korekcije koje je									
potrebno provesti u shemama trafostanice provesti će korisnik transformatora.									
S obzirom na radove na regulacijskoj sklopki transformator je spreman za pogon.									
<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentacija:	<input type="checkbox"/>	Specifikacija materijala:	<input type="checkbox"/>	Prilog izvještaju:				
	Sljedeća inspekcija preporuča se nakon:	operacija ili najkasnije nakon:			godina.				
	Za sljedeću inspekciju pripremiti:								
U USKOPLJU , 26. 11. 2005. godine.									

Prilog 2.3.

Izveštaj broj:	458/2004	od:	29. 11.	do:	02. 12. 2004.	Serviseri:	M. G. / V. L. / Z. M.
Kupac:	ELEKTROPRIJVREDA HZ H-B MOSTAR						
Odgovorna osoba:	Slavko Božić	Lokacija:	TS JAJCE 1, TR 2				
Trafo - proizv.:	ELTAMINEL	Tv. broj:	544974	Snaga:	16 MVA,	Napon:	110±10x1,65 kV
Reg. skl. - proizv.:	MR	Tv. broj:	544974	Tip:	V III 200 Y 12233G	Operacija:	0
Teretna prekl.:		Tv. broj:	544974	I _m =	98,8 A,	Pogon:	MREŽA
Mot. pogon - tip:	ED100S	Tv. broj:	544974	U _p =	220 V DC	U _m =	380 V AC
						Brojčanik:	000000
<input type="checkbox"/> INSPEKCIJA		<input type="checkbox"/> POPRAVAK		<input checked="" type="checkbox"/> MODIFIKACIJA		<input type="checkbox"/> PREGLED	

OPIS RADOVA

Originalna regulacijska sklopka ELTA tip PO 250, tv. broj 1773/76 bila je oštećena ratnim djelovanjem tako što je cilindar teretne preklopke bio probijen i raspuknut. Zbog toga se je mješalo ulje iz teretne preklopke sa uljem u transformatoru a postojala je i opasnost od loma cilindra teretne preklopke i havarije transformatora.

Pribavljena je nova regulacijska sklopka MR tip V III 200 Y 12233G, tv. broj 544974 sa pripadajućim motornim pogonom tip ED100S, zaštitnim relejem tip RS2001i vratilima.

Dana 29. 11. 2004. godine pristupilo se zamjeni oštećene regulacijske sklopke novom. Nakon povlačenja trafo ulja iz kotla transformatora i cilindra teretne preklopke izvršeni su sljedeći radovi:

- Otvoren je revizioni otvor za ulazak u transformator radi pristupa biraču i priključcima reg. sklopke.
- Odspojena je stara regulacijska sklopka a svi izvodi su obilježeni.
- Demontirani su vratila, motorni pogon, zaštitni rele, cjevovod i regulacijska sklopka.
- Ugrađena je međuprirubnica za prilagođenje otvora na poklopcu transformatora za novu reg. sklopku.
- Ugrađena je nova regulacijska sklopka.
- Prilagođeni su nosači i ugrađen je novi motorni pogon i kutni prenosnik.
- Montirana su vratila i podešen je rad regulacijske sklopke po cijelom području regulacije.
- Montiran je dodatni konzervator za regulacijsku sklopku i spojen je preko zaštitnog releja sa regulacijskom sklopkom.
- Montirana je sifonska cijev za ispušt ulja iz cilindra teretnog birača.
- Regulacijska sklopka spojena je na izvode transformatora prema oznakama napravljenim prilikom odspajanja. Spajanje je izvršeno tako što su vodiči koji nisu bili odgovarajuće duljine prerezani i pomoću tuljka za spajanje uprešavanjem nastavljeni bakrenim izoliranim vodičem. Na kraju vodiča uprešana je stopica i učvršćena na odgovarajući kontakt sklopke.
- Ekipa EP HZ H-B ispitala je ispravnost spajanja regulacijske sklopke mjerenjem prijenosnog otpora transformatora po cijelom području regulacije i konstatirano je da je sve spojeno ispravno. Izveštaj o mjerenju prijenosnog oomjera je u prilogu ovog izvještaja.
- Svi spojevi izolirani su papirom a vodiči su učvršćeni u snopove.
- Revizioni otvor je ponovo zatvoren.
- Regulacijska sklopka i konzervator napunjeni su novim trafo uljem i sklopka je odzračena.
- Obveza korisnika transformatora je punjenje transformatora uljem, sušenje i odzračivanje.

Prije puštanja transformatora u pogon predlažemo da se provedu uobičajena ispitivanja transformatora i zaštita.

Fotodokumentacija: Specifikacija materijala: Prilog izvještaju:


U Jajcu, 02. 12. 2004. godine.

[Signature] /za izvođača/ /za kupca/

Da / Ispravno Ne / Neispravno Nema



Prilog 2.4.

		SERVIS ZA REGULACIJSKE SKLOPKE			
HR-10090 ZAGREB, Gospodska 27a		Tel.: +385 1 3496 932			
E-mail: m-t.servis@inet.hr		Fax: +385 1 3438 075			
Izveštaj broj: 151/2005		od: 14. 09. do: 14. 09. 2005.		Serviseri: T. K. /V.L.	
Kupac: ELEKTROPRIVREDA HZ HB					
Odgovorna osoba:		Lokacija: TS DRVAR			
Trafo - proizv.:	TUR	Tv. broj: 711907	Snaga: 20 MVA,	Napon: 110 kV	
Reg. skl. - proizv.:	TRO	Tv. broj: 712423	Tip: SCV1-630-123/123 G23spez.	Operacija: 187679	
Teretna preklop.:	TRO	Tv. broj: 712422	I _n = 124,0 A, Pogon: Mreža	Operacija: 187679	
Mot. pogon - tip:	EM1	Tv. broj: 941140	U _p = 220 V AC U _n = 380 V AC	Brojčanik: 187679	
	INSPEKCIJA	POPRAVAK	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFIKACIJA	PREGLED	
Kontrola	<input checked="" type="checkbox"/> Ulje: jako	Filter ulja:	<input checked="" type="checkbox"/> Ulje zamjenjeno:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sifon: odzračen	<input checked="" type="checkbox"/> URF 25/10;	Otpornici: / /	Ω	
	<input type="checkbox"/> GK:	PK I:	PK II:		
	<input type="checkbox"/> Zaštite:	Krajnja bl.:	MZS,	<input checked="" type="checkbox"/> Proba: Pogon	
OPIS RADOVA	Teretna preklopka br.712422 je izvađena iz uljog cilindra, uljni cilindar je opran od taloga te je potom u uljni cilindar ugrađena teretna preklopka br.712525.				
	Teretna preklopka br.712422 je rastavljena.				
	Teretni dio je stavljen u transportnu posudu i osiguran od pomicanja te je kao takav pripremljen za transport u firmu MR Regensburg na popravak.				
	Izolacioni cilindar je zamotan u PVC foliju te je pospremljen u TS Drvar do povratka teretnog dijela sa popravka.				
	Provjeren je rad regulacijske sklopke i motornog pogona.				
	S obzirom na regulacijsku sklopku transformator je spreman za pogon.				
Fotodokumentacija: <input type="checkbox"/> Specifikacija materijala: <input type="checkbox"/> Prilog izvještaju: <input type="checkbox"/>					
Sljedeća inspekcija preporuča se nakon: _____ operacija ili najkasnije nakon: _____ godina.					
Za sljedeću inspekciju pripremiti: _____					
U Drvar, _____ 14. 09. 2005. godine.					
_____ /za Izvođača/			_____ /za kupca/		
<input checked="" type="checkbox"/> Da / Ispravno <input checked="" type="checkbox"/> Ne / Neispravno <input type="checkbox"/> Nema					

PRILOG 9 - NACRT UGOVORA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt ugovora pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

UGOVOR

broj: JN-OP-670-XX/2022

ZA NABAVKU POPRAVKE REGULACIONIH SKLOPKI VN TRANSFORMATORA

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,
koga zastupa Generalni direktor _____, u daljem tekstu Naručilac
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ----, u daljem tekstu Dobavljač/Izvršilac/Izvođač
PDV broj: -----,

Članovi Konzorcijuma:

1. _____ *član, adresa* _____ PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni Izvršilac
2. _____ *član, adresa* _____, PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: član grupe Izvršilaca
3. -----

I OPŠTE ODREDBE**Član 1.**

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14), obavještenja o nabavci br. --- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-670-6/2022 za *Servis regulacionih sklopki*, objavljenih na portalu javnih nabavki dana --- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke sa E-aukcijom koja je održana dana --- Izvršilac je dostavio Ponudu br. --- od --- godine čiji dijelovi čine priloge ovog Ugovora.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Izvršioca, održane E-aukcije i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvršioca za Popravku regulacionih sklopki VN transformatora, a koji su predmet ovog Ugovora.

II PREDMET UGOVORA:**Član 2.**

- (1) Predmet ovog Ugovora je izvršenje usluga servisa regulacionih sklopki a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. - JN-OP-670-6/2022 i Ponude odabranog Izvršioca br. ----- od ----- godine i nove (niže) cijene ponude u skladu s održanom E-aukcijom, a na osnovu kojih se zaključuje ovaj ugovor.

III VRIJEDNOST UGOVORA:**Član 3.**

- (1) Ukupna vrijednosti usluga koje su predmet nabavke, iznosi:

Iznos bez PDV-a	-----
Iznos PDV-a 17%:	-----
UKUPNO SA PDV:	-----

(Slovima: -----)

- (2) Cijena je formirana na bazi vrste i količine usluga iz Priloga Ugovora (Obrazac za cijenu ponude). Porez na dodatu vrijednost je posebno iskazan i uračunat je u ukupnu cijenu.
- (3) Početna cijena ponude u iznosu od _____, bez PDV-a, nakon održane e-aukcije, umanjena je za ___%, te u vezi s tim jedinična cijena svake od stavki iz obrasca za cijenu ponude, umanjuje se za isti procenat.
- (4) Umanjenje za isti procenat svake od stavki iz obrasca za cijenu ponude, prikazano je u dokumentu Naručioca, Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije, a isti je prilog ovog Ugovora.
- (5) Ugovor je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

- (1) Plaćanje ugovorenog iznosa izvršiti će se nakon izvršenih svih predviđenih usluga, odnosno završenih poslova po Operativnom području, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvršioca, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
- (2) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene poreske fakture Izvršioca u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10),
 - obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenju usluga, sa jasno naznačenim datumom izvršenja svih usluga,
 - Bankarske garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu
- (3) Izvršilac će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum Ugovora, broj i datum Zapisnika o izvršenju usluga te naziv organizacionog dijela Preduzeća na koji se odnosi usluga.
- (4) Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiti će se umanjnjem plaćanja računa Izvršioca za vrijednost obračunate kazne.
- (5) Sve dokumente za plaćanje nasloviti i dostaviti na adresu/adrese organizacionog dijela/organizacionih dijelova Naručioca na koji se odnosi izvršenje usluga:
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, 78000 Banja Luka;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar, Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, Ljubače bb, 75000 Tuzla,

a sve garantne dokumente iz člana 7 ovog ugovora nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta Kompanije: „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

V PODUGOVARANJE

Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora Izvršilac može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.
- (3) Izvršilac neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Izvršilac kojemu je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
 - a) koje poslove će izvesti podugovarač;

- b) količinu, vrijednost i rok;
 - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi Izvršilac

VI POREZI I DAŽBINE

Član 6.

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Izvršiocom)

- (1) *Izvršilac će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.*
- (2) *Izvršilac se obavezuje da će sve obaveze po ovom Ugovoru koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05, 35/05, 100/08)*
- (3) *Izvršilac se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Ugovora i to za usluge porijeklom iz Bosne i Hercegovine.*
- (4) *Izvršilac se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i „Službeni glasnik RS“ broj 94/15 i 1/17) i podzakonskim aktima, nakon stupanja Ugovora na snagu, dostavi Naručiocu:*

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- *Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini*
- *Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS*

Ukoliko Izvršilac ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- *Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,*
 - *Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Izvršilac*
 - *Izjavu da je Izvršilac kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.*
- (5) *Navedena dokumenta je Izvršilac obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Izvršiocu, odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.*
 - (6) *Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Izvršilac dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Izvršioca i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.*

VII FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 7.

- (1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu nakon obostranog potpisivanja Ugovora, preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Naručilac dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza. Naručilac zadržava pravo da od Izvršioca izvrši naplatu Garancije za ozbiljnost.
- (2) Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prije uplate po okončanoj situaciji preda bankarsku garanciju na iznos 2% (dva posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom periodu, sa rokom važnosti ponuđeni garantni period plus trideset (30) dana.
- (3) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.
- (4) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvršioca. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvršilac je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VIII : ROKOVI I IZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA

Član 8.

- (1) Rok izvršenja usluga je dvijestotinečetdeset (240) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
- (2) Dan uvođenja Izvršioca u posao predstavlja dan kada je načinjen Zapisnik o uvođenju u posao između Naručioca i Izvršioca. Uvođenje Izvršioca u posao će se obaviti najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora.
- (3) Datum završetka usluge konstatuje se obostrano potpisanim Zapisnikom o izvršenim uslugama.
- (4) Plan izvršenja ugovora (detaljan dinamički plan) Izvršilac će napraviti prije početka izvršenja usluge, uz saglasnost Naručioca.
- (5) Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 15. ovog ugovora.
- (6) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dođe do kašnjenja Izvršioca prilikom izvršenja usluga, a Izvršilac dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva Izvršioca produžiti rok za izvršenje usluga iz stava (1) član 8. ovog Ugovora. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

- (1) Ukoliko Izvršilac ne izvrši usluge koje su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvršioca obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

X OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,
- (2) blagovremeno uvede Izvršioca u posao o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvršioca,
- (3) omogući Izvršiocu pristup lokaciji,
- (4) imenuje stručna i ovlaštena lica koja će biti zadužene osobe za realizaciju Ugovora,
- (5) sačini Zapisnik o izvršenim uslugama, kojim se konstatuje, izvršen obim usluge, usaglašenost izvršenja usluge sa zahtjevima Naručioca, kompletnost izvršene usluge i eventualno odstupanje od roka izvršenja,
- (6) obavlja sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen.

XI OBAVEZE – IZVRŠIOCA:

Član 11.

Izvršilac se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,
- (2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 7. ovog Ugovora,
- (3) obezbijedi sve potrebne licence/ovlaštenja za izvođenje svih usluga potrebnih za realizaciju Ugovora, u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje predmetnu oblast,
- (4) izvrši usluge koje su predmet ovog Ugovora stručno, kvalitetno i na vrijeme prema tehničko - tehnološkim važećim propisima i standardima iz ove oblasti, te u skladu s specifikacijom, koja je prilog i sastavni dio ovog Ugovora,
- (5) prije otpočinjanja poslova dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju zaduženog lica koje će u ime Izvršioca vršiti koordinaciju poslova, te potpisati Zapisnik o uvođenju u posao i Zapisnik o izvršenim uslugama,
- (6) prilikom izvršenja usluga koje su predmet ovog Ugovora primjenjuje sredstva i mjere zaštite na radu,
- (7) odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvršioca/bilo koga člana Konzorcijuma, kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tokom izvršenja usluge koje su predmet ovog ugovora,
- (8) preduzme sve mjere zaštite i obezbijedi sve uslove da se izbjegne svaki eventualni rizik po život i zdravlje ljudi i njihovu sigurnost,

- (9) nakon reklamacije Naručioca otkloni sve eventualne nedostatke u vezi sa izvršenom uslugom, nakon čega će Naručilac ponovo izvršiti pregled i prijem usluge i ukoliko su svi nedostaci otklonjeni sačiniti Zapisnik o izvršenim uslugama, te sva kašnjenja u izvršenju do kojih dođe zbog reklamacije, povlači obaveze Izvršioca po članu 9. – Ugovorna kazna ovog Ugovora.

XII GARANTNI PERIOD

Član 12.

- (1) Garantni period za izvršene usluge je minimalno -- (--) mjeseci.
- (2) Izvršilac odgovara Naručiocu za sve nedostatke vezano za izvršenu uslugu a koji se mogu javiti ili nastati tokom garantnog perioda pod uslovom da se servisirana oprema koristi i održava u skladu sa njenom namjenom.
- (3) Naručilac je dužan da odmah pismenim putem obavijesti Izvršioca o bilo kojem zahtjevu po osnovu ove garancije, tokom garantnog perioda.
- (4) Izvršilac je dužan da izvrši dodatne usluge koje su predmet reklamacije, o svom trošku i to odmah po prijemu obavještenja o nedostacima, a najkasnije u roku od 72 sata od izvršenog uvida od strane Naručioca.
- (5) Ako Izvršilac po dostavljenom obavještenju ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatke ili da angažuje treće lice koje će taj nedostatak otkloniti o trošku Izvršioca i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Izvršioca.
- (6) Garantni period se produžava za period tokom kojeg se servisirana oprema nije mogla koristiti zbog otklanjanja nedostataka načinjenih prilikom vršenja usluge servisiranja.

XIII VIŠA SILA

Član 13.

- (1) Za svrhe ovog Ugovora, pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
 - b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
- (3) Usljed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju govora.

XIV RASKID UGOVORA

Član 14.

- (1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane.
- (2) Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvršioca obračuna ugovorne kazne iz člana 9. ovog Ugovora.
- (3) Ako Izvršilac ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz obavezu Izvršioca da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz Ugovora.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

- (1) Izvršilac nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.
- (2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.
- (6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvršioca.
- (7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude ponuđača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnička specifikacija), dokument Naručioca (Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije)...

Broj:
Datum:

ZA IZVRŠIOCA

(potpis i pečat ponuđača)

Broj:
Datum:

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

Izvršni direktor za _____

PRILOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE BROJ _____

Informisani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao Ponuđač, učestvuje u otvorenom postupku javne nabavke JN-OP-670/2022 Servis regulacionih sklopki, za nabavku usluga čija je procijenjena vrijednost 320.000,00 KM.

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi 4.800,00 KM (četiri hiljade i osamsto KM).

U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od _____ KM (riječima:) _____ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je Ponuđač učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili
2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
 - a) odbije potpisati ugovor, ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
 - b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora
 - c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu dana _____ u _____ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ u _____ sati. [naznačiti datum i vrijeme, u skladu sa Obavještenjem o javnoj nabavi i tenderskom dokumentacijom, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ _____

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: (*navesti broj i naziv ugovora*), čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*).

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacрта ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

PRILOG 12 - FORMA GARANCIJE ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA OBEZBJEĐENJE U GARANTNOM PERIODU BROJ _____

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: (*navesti broj i naziv ugovora*), čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da je Dobavljač preuzeo obavezu dostavljanja Garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu u iznosu od 2% vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza koje se odnose na garantni period.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*).

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacрта ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)