



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP -757-~~11~~/2024

Datum: 07-05-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 30.04.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-757-10/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-757/2024 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jajce 1 dostavljen od strane privrednog subjekta Dalekovod d.d. Zagreb u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranicama 229 (tačka 5.2.2.26) i 236 tenderske dokumentacije navedeni su tehnički zahtjevi za uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV, uključujući i zahtjev za minimalno 40 binarnih ulaza 220 V DC, gdje se podrazumijeva da je funkcija ARN integrisana u navedeni uređaj.
Da li je Ugovornom organu prihvatljivo da se ponudi uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV sa manjim brojem binarnih ulaza (npr. 30) ukoliko se nudi poseban uređaj ARN?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovornom organu nije prihvatljivo da se ponudi uređaj za zaštitu i upravljanje transformatora 110/x/y kV sa manjim brojem binarnih ulaza.

Zaštitno-upravljački uređaj je predviđen za kombinovanu funkciju te je upravo zbog toga i traženo da ima minimalno 40 binarnih ulaza i najmanje 4 miliamperska ulaza. Uređaj mora prikupiti veliki broj signala (double-point inidikacije položaja, svu alarmnu signalizaciju iz polja), ali i sve signale vezane za zaštite (uključujući sopstvene zaštite transformatora) kao i signale vezane za regulaciju napona. Miliamperski ulaz treba da prihvati položaj regulacine preklopke, dakle kao miliamperski signal, a ne kao BCD kod, koji bi zauzeo 6 binarnih ulaza. Praktično, miliamperski ulaz je predviđen da ne bi BCD kod zauzeo ulaze, koji se mogu koristiti za neke prioritnije funkcije. Kada bi regulator bio odvojen, na njemu bi bilo vrlo malo ili možda čak nijedan binarni signal vezano za regulaciju napona (regulacija u toku, ispad automata ili kvar regulatora).

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo


Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

Stoga korištenje odvojenog ARN-a ne bi značajno smanjilo potreban broj ulaza na zaštitno-upravljačkom uređaju.

Iz navedenih razloga Ugovorni organ ne može prihvatiti odstupanja od zahtjeva tenderske dokumentacije, odnosno prihvatiti smanjenje broja binarnih ulaza na zaštitno-upravljačkom uređaju.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-757/2024


Dr Miodrag Simović, dipl.inž.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379