



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-801-22/2024

Datum: 09-09-2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-801/2024 - Nabavka Rekonstrukcije TS 110/x kV Goražde 1, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-801-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-801-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

1. U poglavlju D.16 Oprema za zaštitu i upravljanje, tačka 1.3 Opseg isporuke stavke 3., prva alineja (str.242/415), umjesto "... autonomna prekostrujna zaštita 7SR45 ..." treba pisati "... autonomna prekostrujna zaštita 7SJ45 ..."
2. U poglavlju D.3 Rastavljači 123 kV, 72,5 kV i 35 kV, tekst TD mijenja se, kako slijedi:
 - Tačka 2. Tehnička specifikacija, podnaslov Ispitivanja, prvi pasus (str.135/415), umjesto rečenice: "Ponudač je obavezan sa ponudom dostaviti protokole o provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđeni tip rastavljača, u skladu sa važećim BAS/IEC ili ekvivalentnim standardom, ne starije od deset (10) godina računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN." mijenja se i sada glasi:
"Ponudač je obavezan sa ponudom dostaviti protokole o provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđeni tip rastavljača – veza Tabelarni pregled tipskih ispitivanja za rastavljače, Prilog 16.2, u skladu sa važećim BAS/IEC ili ekvivalentnim standardom, ne starije od deset (10) godina računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN."
 - Tačka 3.6. Detaljni zahtjevi, podnaslov Tipski testovi, drugi pasus (str.143/415), umjesto rečenice: "Uz ponudu dostaviti protokole o uspješno provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđene tipove rastavljača prema važećem BAS/IEC ili ekvivalentnom standardu, ne starije od deset godina, računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN." mijenja se i sada glasi:
"Uz ponudu dostaviti protokole o uspješno provedenim tipskim ispitivanjima za ponuđene tipove rastavljača – veza Tabelarni pregled tipskih ispitivanja za rastavljače, Prilog 16.2, prema važećem BAS/IEC ili ekvivalentnom standardu, ne starije od deset godina, računajući od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN."

- Tačka 3.6. Detaljni zahtjevi, podnaslov Dokumentacija koja se podnosi zajedno sa ponudom, prva rečenica drugog pasusa (str.145/415), umjesto: "Potrebno je dostaviti kompletne tipske ateste ili sažetak tipskih atesta i protokola za ponuđeni tip rastavljača koji mora sadržavati minimalno:" mijenja se i sada glasi:
"Potrebno je dostaviti kompletne tipske ateste ili sažetak tipskih atesta i protokola za ponuđeni tip rastavljača – u skladu sa Tabelarnim pregledom tipskih ispitivanja za rastavljače Prilog 16.2, koji moraju sadržavati minimalno:"
- 3. Prilog 16.2 Tabelarni pregled tipskih ispitivanja za: Rastavljače 110 kV, Rastavljač 72,5 kV, Rastavljač 35 kV (str.363/415) mijenja se na način da se na navedenoj stranici TD ispod Tabelarnog pregleda dodaje Napomena koja glasi: Protokol o Ispitivanju graničnih temperatura (operation at the temperature limits) u skladu sa tačkom 7.104 relevantnog standarda, dozvoljeno je dostaviti uz isporuku opreme u slučaju da isti nije raspoloživ u momentu dostavljanja ponude.
- 4. U poglavlju D.9 Spojna oprema u postrojenju 110 kV i 20 kV vanjske montaže (str.173/415), mijenja se prva rečenica Napomene na način da umjesto: "Postojeće sabirnice u oba sabirnička sistema 110 kV su bakarne užaste presjeka 150/25 mm²." ista sada glasi:
"Postojeće sabirnice u oba sabirnička sistema 110 kV su bakarne užaste presjeka 150 mm²."
- 5. U poglavlju D.10 SN postrojenje 12(24) kV, podnaslov Montaža, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad (str.205/415) mijenja se tekst: "Montaža, funkcionalno ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 24 kV ćelija biće izvršeno od strane Dobavljača po pisanim uputama proizvođača opreme. Puštanje u rad 24 kV ćelija izvršiće se pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača. Naime, prije puštanja u rad 24 kV ćelija po pozivu Dobavljača, proizvođač će izvršiti pregled i dati odobrenje za puštanje pod napon 24 kV ćelija."
Pomenuti pasus sada glasi: "Montaža, funkcionalno ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 24 kV ćelija biće izvršeno od strane Dobavljača po pisanim uputama proizvođača opreme. Puštanje u rad 24 kV ćelija izvršiće se pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača ili od strane osoblja certifikovanog od strane proizvođača SN ćelija. Naime, prije puštanja u rad 24 kV ćelija po pozivu Dobavljača, proizvođač ili osoblje certifikovano od strane proizvođača će izvršiti pregled i dati odobrenje za puštanje pod napon 24 kV ćelija."
- 6. U poglavlju D.10 SN postrojenje 12(24) kV, tačka 1.Tehnička specifikacija za postrojenje 12(24) kV za unutrašnju montažu, za pozicije:
 - Br.stavke 1: Transformatorska ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, sa zaštitno upravljačkim uređajem;
 - Br.stavke 2: Odvodna ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, sa zaštitno upravljačkim uređajem;
 - Br.stavke 3: Ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, za priključak transformatora vlastite potrošnje, sa zaštitno upravljačkim uređajem;

- Br.stavke 4: Čelija za podužno rastavljanje (spojna čelija) 12(24) kV sa zaštitno upravljačkim uređajem;
 - Br.stavke 4.1: Mjerna čelija 12(24) kV za unutrašnju montažu u sklopu čelije za podužno rastavljanje iz tačke 4 sa zaštitno upravljačkim uređajem;
- mijenja se zahtjev iskazan u podnaslovu tip čelije, dio koji glasi: "slobodnostojeća"-prizidna" na način da isti sada glasi "slobodnostojeća čelija ili prizidna čelija".

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

IV

U skladu sa članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH,, br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda za 10 dana.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-801/2024



Dubravka Livnjak